

Świecie dnia 30.12.2019r.
OD1/RD6/29/2019/WK
WE019E 328883

M Studio
Maciej Wojnowski
Ul. Gen. W. Sikorskiego 1/17C
86-100 Świecie

Warunki likwidacji kolizji nr 29/2019

Dotyczy: Budowy drogi gminnej nr 090910C na odcinku 250m, w miejscowości Przysiersk.

Odpowiadając na pismo ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie informuje, że w obrębie planowanej budowy drogi położonej w m. Branica występuje kolizja z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną nN-0,4 kV.

ENEA Operator Sp. z o.o. wstępnie wyraża zgodę na przebudowę istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną inwestycją pod warunkiem że usunięcie kolizji odbędzie się na koszt Inwestora budowy oraz, że projekt zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami i będzie uwzględniał obowiązujące w ENEA Operator Sp. z o.o. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

I. Według wstępnej oceny kolizja dotyczy:

1. Wymiana słupa nr 102, zasilanego ze stacji Przysiersk 01, jest możliwa własnym kosztem i staraniem inwestora, ponadto konieczne będzie sporządzenie projektu, z uwagi na zmianę lokalizacji.
2. W miejscach skrzyżowań projektowanej drogi i z istniejącymi kablami energetycznymi, założyć na kable rury ochronne dwudzielne, lub istniejące przepusty przedłużyć.
3. Istniejące kable energetyczne kolidujące z projektowaną drogą przełożyć poza obszar krawędź drogi.
4. W przypadku zmian rzędnych tereny, należy skonsultować ten fakt z RD Świecie, celem zachowania wymaganych głębokości ułożenia kabli.
5. Prace przy naszych urządzeniach wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przed zasypianiem zgłosić do odbioru technicznego.
6. W przypadku gdy konieczna będzie przebudowa urządzeń oświetleniowych, należy zgłosić fakt do Enea Oświetlenie w celu uzgodnienia.
7. Dostarczyć do RD Świecie podkład geodezyjny nowych tras kabli.

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

może nie obejmować wszystkich instalacji podziemnych. W związku z tym wszelkie roboty ziemne muszą zostać poprzedzone przekopami kontrolnymi zaś urządzenia podziemne należy zinwentaryzować oraz zawiadomić ich użytkowników. Niezinwentaryzowane urządzenia podziemne, które kolidują z zamierzeniem inwestora, należy zgłosić do gestora sieci i przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez właściciela sieci.

9. W trakcie budowy, a zwłaszcza przy użyciu sprzętu zmechanizowanego należy zachować wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o. i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 47, poz. 401).
10. Materiały z demontażu, których właścicielem jest ENEA Operator Sp. z o.o., należy zdać w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Świecie.
11. ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawców w pierwszej kolejności brał pod uwagę wykonawców zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawców Kwalifikowanych ENEA Operator (WWK). Prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. Dopuszcza się ewentualne wyłączenie urządzeń, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku zastosowania wyłączenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z o.o., wraz z uzgodnieniem czasu wyłączenia oraz zachowanie odpowiednich procedur związanych z powiadomieniem odbiorców. Czas i zasięg wyłączeń dla sieci SN powinien zostać zminimalizowany poprzez wprowadzenie połączeń obejściowych, bądź poprzez zasilanie z dodatkowych źródeł energii.

Niniejsze warunki są ważne do dnia 30.12.2020r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowią uzgodnienia projektu technicznego.
2. W przypadku wystąpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia przedmiotowe warunki likwidacji kolizji mogą ulec zmianie. O powyższym fakcie należy powiadomić Wydział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie, ulica Wojska Polskiego 38A.

Z poważaniem
ENEA Operator Sp. z o.o.
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Świecie
z up.
Krzysztof Gołębiowski
Kierownik Działu Rozwoju i Inwestycji

K/o:

1. RD 6- MU a/a

Centrala

ENEA Operator Sp. z o.o.
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl