




OZNACZENIA

- ZK  – ZŁĄCZE KONTROLNE
- Z – ZMIANA WYSOKOŚCI PROWADZENIA ZWODÓW
 - P1 – WOLNOSTOJĄCA IGŁA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 2m
 - P2 – WOLNOSTOJĄCA IGŁA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 4m
 - A – MIEJSCE POŁĄCZENIA ZWODU POZIOMEGO INSTALACJI OGRANICZAJĄCYM Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM
 - ZWOD INSTALACJI OGRANICZAJĄCY WYKONANY Z DRUTU FeZn Ø8
 - UZOM OTOKOWY FeZn 25x4
-  – PANEL FOTOWOLTALICZNY MONOKRYSTALICZNY 450W

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.



BUDYNEK
SZKOŁY

RADEK GUZOWSKI

ARCHITEKT

02-640 Warszawa
ul. Mordaka 3/1266
tlf. (22) 119 28 31

Wszystkie wyzniki i rzuty należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektem branżowym, a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem. Uwaga! Lokalizacje zamieszczone w części rysunkowej projektu są orientacyjne i nie należy ich traktować jako danych technicznych.

Projekt jest chroniony prawami Autorskim (Dz.U. 94/24/83).

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, szczególnie przy pracach montażowych.

ARCHITEKT: RADOŚLAW GUZOWSKI

Linie należy czytać zgodnie z legendą i reprodukcje bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

RZUT DACHU
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SKALA 1:100
BRANŻA: ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA DACHU I ŚCIAN
ZEWNETRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA
PAWŁA II W GUZOWATCE DZ. NR EW. 208,
OBRĘB 0008, GMINA DĄBRÓWKA

Faza: P.B.W.
Data: 11/2022

INWESTOR: Urząd Gminy Dąbrówka

ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka

AUTOR: mgr inż. Adam Zdzienicki

NR UPRAWNIENIA
MZ03334P00E/13

PODPIS

PODPIS

OPRACOWAŁ: inż. Marek Zabusił

PODPIS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Robert Bulzacki

NR UPRAWNIENIA
MZ03333P100E/13

PODPIS

UWAGI:

NR RYS.

R02