

OZNACZENIA

ZK	– ZŁĄCZE KONTROLNE
• Z	– ZMIANA WYSOKOŚCI PROWADZENIA ZWODÓW
• P1	– WOLNOSTOJĄCA IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 2m
• P2	– WOLNOSTOJĄCA IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ WYSOKOŚCI 4m
• A	– MIEJSCE POŁĄCZENIA ZWODU POZIOMEGO INSTALACJI ODGROMOWEJ Z PRZEWODEM ODPROWADZAJĄCYM
--------	– ZWÓD INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANY Z DRUTU FeZn ø8
-·-·-·-·-	– UZIOM OTOKOWY FeZn 25x4

Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować jako przykładowe.

RADEK GUZOWSKI
ARCHITEKT
02-640 Warszawa
ul. Woronicza 31/266
tel: (22) 119 28 31

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, w przypadku niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym, projektami branżowymi, a stanem istniejącym należy uzgodnić z projektantem. Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83).
Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną firmy:
"ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI"
i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody wyżej wymienionej firmy.

RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA UZIOMU

SKALA 1:100

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA DACHU I ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GUZOWATCE DZ. NR EW. 208, OBRĘB 0008, GMINA DĄBRÓWKA

FAZA PB_W

DATA 11/2022

INWESTOR: Urząd Gminy Dąbrówka
ul. T. Kościuszki 14
05-252 Dąbrówka

AUTOR:	mgr inż. Adam Zdziarski	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0334/POOE/13
		PODPIS
OPRACOWAŁ:	inż. Marek Zabuski	PODPIS
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Robert Bulzacki	NR UPRAWNIEŃ MAZ/0336/PWOE/13
		PODPIS

UWAGI:

NR RYS. R01