

Kutno, dnia 15.04.2024 r.

ZARZĄD INWESTYCJI Sp. z o.o.

Ul. Podrzeczna 5

99- 300 Kutno,

Sprawę prowadzi:

Tomasz Matusiak, tel. 609 983 310,

e-mail: tomasz.matusiak@zikutno.pl

EOŚ/ 2424 /UE-K/SW/2024

sprawa: Budowa drogi łączącej ul. Kutnowską z ul. Kasztanową w miejscowości Krośniewice z wykonaniem zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego.

Nr warunków – UE-K / 013 / W /2024


W odpowiedzi na pismo o znakach L.dz.ZIK/TM/04/2024 z dnia 11.04.2024r. w sprawie określenia warunków na zasilanie z istniejącej sieci oświetleniowej ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. projektowanego oświetlenia ulicznego związanego z budową drogi łączącej ul. Kutnowską z ul. Kasztanową w miejscowości Krośniewice, powiat kutnowski, ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. poniżej podaje wytyczne do podłączenia projektowanych urządzeń do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego:

1. Przed przystąpieniem do prac projektowych uzyskać zgodę Urzędu Gminy Krośniewice na planowane zasilanie projektowanego oświetlenia nowobudowanej drogi gminnej z istniejącej sieci napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Krośniewice przy ul. Kasztanowej, stacja zasilająca oświetlenie S3-1183 Krośniewice „MICZURINA”, zgodę załączyć do dokumentacji projektowej.
2. Wystąpić do **ENERGA OPERATOR S.A.** który jest właścicielem słupów energetycznych na których jest podwieszona infrastruktura oświetleniowa o wydanie warunków na wprowadzenie kabli zasilających projektowane oświetlenie przy budowanej drodze łączącej ul. Kutnowską z ul. Kasztanową w miejscowości Krośniewice.
3. Po wykonaniu obliczeń technicznych i sprawdzających możliwości zasilania projektowanego oświetlenia ulicznego, podpiąć do istniejącej sieci oświetleniowej poprzez zaprojektowany **słupowy rozłączniko-bezpiecznik RSA który będzie jednocześnie spełniał rolę zabezpieczenia podpiętych urządzeń oraz podział majątkowy.**
4. Dotychczasowy układ sterowania oświetleniem drogowym znajdujący na słupie linii napowietrznej w skrzynce oświetleniowej **SO** przy zbiegu ulic Kasztanowa i Paderewskiego w miejsc. Krośniewice należy pozostawić bez zmian.
5. Prace dotyczące podpięcia do istniejącej sieci oświetlenia drogowego na obiekcie podlegają odbiorowi przez ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o - Dział Realizacji Usług Kutno ul. Sobieskiego 20. Istniejąca infrastruktura oświetleniowa stanowi własność ENERGA Oświetlenie Sp. z o. o. objęta jest eksploatacją i konserwacją w ramach obowiązującej umowy o świadczenie usługi oświetlenia, w związku z powyższym Wykonawca prac związanych z podłączeniem nowowybudowanego oświetlenia zobowiązany jest do powiadomienia pisemnie ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. - DRU w Kutnie z co najmniej **30-dniowym** wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia prac.
6. **Koszt wykonania i podłączenia projektowanych urządzeń do istniejącej infrastruktury oświetleniowej leży po stronie INWESTORA.**
7. **Powyższe warunki techniczne są ważne przez okres 2 (dwóch) lat od daty ich wydania.**

Powyższe wytyczne należy uwzględnić w opracowywanym projekcie technicznym. Projekt w części dotyczącej oświetlenia drogowego należy uzgodnić z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. Sopot ul. Grottgera 7, 81-809 Sopot.

Sprawę prowadzi:
Stanisław Wasiak
tel. kom. 785 802 716.

Regionalny Wydział Realizacji Usług


Andrzej Markiewicz