



Łomianki, 10 października 2024 r.

WIZ.271.38.2024

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji **WIZ.271.38.2024 Rozbudowa ulicy Wiślanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej oraz ulicy Brzegowej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Krajobrazowej” – zadanie nr 2018/23.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 6 i art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania oraz dokonuje zmiany SWZ.

1. Zwracamy się z prośbą o dołączenie do przedmiaru poz. dotyczącej rozbiórki istniejącego przepustu.
Ad. 1 w załączeniu przekazujemy aktualizowany przedmiar branży drogowej.
2. Prosimy o informację kto jest właścicielem materiału pozyskanego z wycinki drzew.
Ad. 2 Drewno pochodzące z wycinki drzew (bez karp i gałęzi) stanowią własność Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby drewno było pocięte na odcinki dł. ok. 1,2 m i ułożone w stosy na działkach nr 180 i nr 181 po uprzednim ich uporządkowaniu i ogrodzeniu.
3. Prosimy o informację czy wymagany jest nadzór przyrodniczy podczas realizacji powyższej inwestycji.
Ad. 3 Zamawiający informuje, że wymagany jest nadzór przyrodniczy.
4. Dotyczy branży drogowej. Załączona specyfikacja techniczna *D-06.02.01 PRZEPUSTY* dotyczy przepustów rurowych, natomiast projekt wskazuje na wykonanie przepustów skrzynkowych. Prosimy o skorygowanie specyfikacji technicznej.
Ad. 4 W załączeniu Zamawiający przekazuje skorygowane specyfikacje dotyczące przepustu.
5. Dotyczy branży drogowej. Prosimy o zamieszczenie wymagań / specyfikacji technicznej dla ogrodzenia ochronno-naprowadzającego dla płazów. Poz. 98 d.11 przedmiaru drogowego.

Ad. 5 Zgodnie z pkt II ppkt 12 Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dodatkowo dołącza się specyfikację d-10.09.01.11.

6. Dotyczy branży drogowej. Prosimy o zamieszczenie wymagań / specyfikacji technicznej dla pojedynczych płotków u podstawy skarpy. Poz. 97 d.11 przedmiaru drogowego.

Ad. 6 Płotek należy wykonać jako impregnowaną palisadę drewnianą z kołków średnicy 7cm.

7. Prosimy o wskazanie żyły powrotnej dla kabla XRUHAKXS

Ad. 7 Należy zastosować kable typu XRUHAKXS 1x120/50mm² 12/20kV oraz XRUHAKXS 1x240/50mm² 12/20kV.

8. Prosimy o wskazanie po czyjej stronie będzie istniał obowiązek zawarcia umowy kolizyjnej?

Ad. 8 Po stronie Wykonawcy.

9. Prosimy o wskazanie wymiarów i widoku zewnętrznego wraz z uziemieniem projektowanego ZK SN

Ad. 9 Dokumentacja przewiduje montaż typowego złącza kablowego SN-15kV w obudowie betonowej przystosowanego do zdalnego sterowania zgodnego z pokazanym w dokumentacji schematem złącza. W dokumentacji odstąpiono od udostępnienia rysunku widoku złącza ze względu na sugerowanie w takim przypadku konkretnego producenta.

10. Dzień dobry, w związku z udostępnieniem przez Zamawiającego w dniu dzisiejszym dużej ilości odpowiedzi przetargowych, obszernej dodatkowej dokumentacji oraz zmiany przedmiarów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert, który jest niezbędnym do sporządzenia rzetelnej kalkulacji. Pozostały czas do terminu składania ofert jest zbyt krótki, żeby przeanalizować wszystkie załączniki do odpowiedzi przetargowych i zamienne przedmiary oraz sporządzić nowe kalkulacje. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do 18.10.2024 r.

Ad. 10 Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert do 18.10.2024 r.

Niniejsze pismo należy traktować jako integralną część SWZ.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Rojecka

tel.: 22 888 98 92