



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5560.179.1.2015

Warszawa, dnia 29 października 2015r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168 z 1960 r. z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) oraz § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej ŻACZEK, ul. Wołoska 141A w Warszawie*” wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ląd. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Ryszarda Psujka, nadesłanej przy piśmie z dnia 15 października 2015r. Politechniki Warszawskiej p.o. Kanclerz, ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań zamiennych zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego *budynku Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej ŻACZEK, ul. Wołoska 141 A w Warszawie*, polegający na:

- 1) Zastosowaniu drogi pożarowej o szerokości 4 m, wzdłuż budynku A, zakończonej drogą manewrową w kształcie litery „T” w odległości 5 m od budynku i za budynkiem A o długości 20 m, z wjazdem od ul. Kulskiego, wg części graficznej ekspertyzy.
- 2) Dostosowaniu wjazdu przed frontem budynku C i szczytem budynku A (ciągu pieszo - jezdni z wjazdem od ul. Kulskiego) do wymagań parametrów drogi pożarowej o szerokości 4 m, przebiegającej w odległości min. 5 m od budynków, z wjazdem i wyjazdem na ul. Kulskiego, o odpowiedniej nośności i promieniach łuków zewnętrznych, nie mniejszych niż 11 m, wg części graficznej ekspertyzy.
- 3) Zapewnieniu utwardzonych dojeżdż o szerokości minimalnej 1,5 m od wyjść ewakuacyjnych z budynku A i B, do drogi pożarowej.
- 4) Zastosowaniu ochrony całkowitej budynków A, B i C systemem sygnalizacji pożarowej SSP.
- 5) Podłączeniu systemu SSP do monitoringu pożarowego PSP.
- 6) Wyposażeniu budynków A, B i C w Dźwiękowy System Ostrzegawczy.
- 7) Zapewnieniu całodobowego dyżuru ochrony budynku przez przeszkolony personel.

w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dla dojazdu pożarowego w zakresie:

- braku drogi pożarowej dla budynków A, B i C biegnącej wzdłuż dłuższych boków budynków w odległości 5 m – 15 m, zapewniającej przejazd bez cofania lub zakończonej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, bez występowania

drzew i krzewów o wysokości przekraczającej 3 m - przy zastosowaniu rozwiązań zamiennych dla drogi pożarowej określonych w przedmiotowej ekspertyzie.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych dla przypadków wymienionych w pkt. 5 ekspertyzy – w odniesieniu do dróg pożarowych,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wykazane przez autorów opracowania, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z up.
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Frączkowski
Zastępca Komendanta

Otrzymują:

1. Politechnika Warszawska
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP
m. st. Warszawy
3. a/a x 2