DS ŻACZEK

BUDYNEK B



BUDYNEK A



UWAGA

1. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY TECHNICZNYCH ROZWIĄZAŃ OFEROWANYCH URZĄDZEŃ
2. Niniejszą ofertę oparto na założeniu, że będzie zapewnione niezbędne odprowadzenie powietrza z poszczególnych kondygnacji celem utrzymania kryterium różnicy ciśnień i prędkości
3. Zasilanie i sterowanie przeciwpożarowymi klapami odcinającymi i klapami transferowymi są poza zakresem firmy SMAY.
Zasilanie i sterowanie tych elementów jest w zakresie wykonawcy instalacji SAP,
4. Na schematach przedstawiono propozycję rozmieszczenia punktów nawiewnych,
5. Przedstawiona specyfikacja i obliczenia mają charakter ogólny i uwzględniają jedynie podstawowe elementy składowe systemu różnicowania ciśnień przy zastosowaniu podwyższania ciśnienia. Zastosowanie systemu SAFETY WAY®/ISWAY do konkretnych obiektów wymaga opracowania dedykowanego projektu wykonawczego. Stąd docelowe rozwiązanie przedstawionego systemu może się różnić w zależności od konkretnych wymagań Inwestora, wymagań właściwej miejscowo I przedmiotowo Państwowej Straży Pożarnej, jak również ostatecznych rozwiązań architektoniczno-budowlanych przedmiotowego obiektu budowlanego, w tym architektury wnętrz, I przyjętego scenariusza przeciwpożarowego,
6. Rozmieszczenie kanałów I urządzeń przedstawiono na podstawie otrzymanego projektu,
7. Maksymalna długość rurki impulsowej w osłonie typu peszel wynosi 12 m.

System SAFETY WAY® jest chroniony prawem patentowym (nr P387102) I jest wyłączną własnością intelektualną firmy SMAY Sp. z o. o. w Krakowie. The system SAFETY WAY® is patented (nr P387102) and it is a sole intellectual proprietorship of SMAY Sp. z o. o. company in Kraków. Wyłączne prawa autorskie własności SMAY Sp. z o. o. w Krakowie. Kopiowanie, wykorzystywanie całości lub fragmentów jest zabronione (Ustawa o prawie autorskim I prawach pokrewnych - Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000 r.). Drawing is the property of SMAY Sp. z o. o. in Kraków. Use or copying this drawing in its/whole and parts/entirety is forbidden and punishable by law/criminal and Polish copyright laws (Dz. U. Nr 80 poz. 904 z 2000 r.), unless the owner's permission is granted to the user.

Nazwa i adres jednostki projektowania

SMAY

Producent urządzeń wentylacyjnych

Smay Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29, 31-587 Kraków, Polska
tel. +48 12 680 20 80
fax. +48 12 680 20 89
www.smay.pl

Nazwa obiektu budowlanego	DOM STUDENCKI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ŻACZEK
Adres obiektu budowlanego	WARSZAWA, ul. Wolska 141 A
Nazwa i adres inwestora	
Branża i zakres opracowania	Dostosowanie insatalacji wentylacji pożarowej do potrzeb systemu SAFETY WAY firmy Smay Sp. z o. o.
Tytuł rysunku	SCHEMAT IDEOWY NAPOWIETRZANIA KLATEK SCHODOWYCH
Skala rys.	-
Nr rys.	1

Funkcja	Imię i nazwisko	Specjalność, nr upr. bud. i nr. ewid.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Wojciech Łochnicki		10-2015	
Asystent projektanta				
Sprawdzający				