



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
00-622 Warszawa, Polna 1

WZ.5560.180.1.2015

Warszawa, dnia 29 października 2015 r.

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej ŻACZEK, ul. Wołoska 141A w Warszawie*” wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. bud. ląd. Mariana Noculę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Ryszarda Psujka, nadesłanej przy piśmie z dnia 15 października 2015r. Politechniki Warszawskiej p.o. Kanclerz, ul. Noakowskiego 18/20, 00-668 Warszawa

**wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowego *budynku Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej ŻACZEK, ul. Wołoska 141 A w Warszawie*, polegający na:

- 1) Zastosowaniu zbiornika zapasu wody dla zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej dla budynku A i budynku B o pojemności dobranej projektowo, nie mniejszej niż 18 m<sup>3</sup> (zapewniającej zasilanie dwóch hydrantów wewnętrznych 52/ zaworów 52 przez co najmniej 1 godzinę przy jednoczesności poboru wody z dwóch sąsiednich hydrantów 52/ zaworów 52, tj., 5 dm<sup>3</sup>/s).
- 2) Wyprowadzeniu w elewacjach budynku A i B od strony drogi pożarowej dodatkowych nasad 75 mm, umożliwiających zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych.

w związku z niespełnieniem wymagań przepisów przeciwpożarowych dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w zakresie:

- braku zapewnienia zapasu wody w zbiorniku wody o pojemności 100 m<sup>3</sup> dla zasilania w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
- braku połączenia pionów hydrantowych na ostatniej kondygnacji przewodem DN80 ( występuje jeden pion w budynku A i jeden pion w budynku B ).

**Uzasadnienie**

Na podstawie art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia

z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych, jedynie dla przypadków wymienionych w pkt. 5 ekspertyzy – w odniesieniu do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wykazane przez autorów opracowania wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

### **Pouczenie**

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm. ) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

MAZOWIECKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.  
w. bryg. mgr inż. Krzysztof Frączkowski  
Zastępca Komendanta

### Otrzymują:

1. Politechnika Warszawska  
ul. Noakowskiego 18/20  
00-668 Warszawa
2. Komendant Miejski PSP  
m. st. Warszawy
3. a/a x 2