



D1 SILIKON

D2 RAMA ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

D3 USZCZELNIENIE Z PIANKI POLIURETANOWEJ

D4 KONSOLA KOTWIONA DO ŚCIANY

D5 TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA

D7 OBRÓBKA BLACHARSKA 100X50 MOCOWANA NA KLEJ PLIURETANOWY | TYP VI.1

D8 SKRZYDŁO ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ

D9 IZOALCAJA TERMICZNA GR. 5CM | TYP II.1.1

D10 WYKOŃCZENIE ŚCIANY - PŁYTKA KLINKIEROWA | TYP III.1

D11 ŚCIANY MUROWANE ISTNIEJĄCE

LEGENDA:

- KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA
- WYBURZENIA
- ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- ODWODNIENIE PUNKTOWE

UWAGI OGÓLNE

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
4. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
5. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE. SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW. ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODĘ INWESTORA I ARCHITEKTA;
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;
7. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO; PROJEKTOWANE UKŁADY WARSTW PRZYKRYCIA DACHU W ZAKRESIE ZACHOWANIA NA ODDZIAŁYWANIE OGNIA ZEWNĘTRZNEGO - BROOF (T1). WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ DO KLASY PRZEGRODY
8. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH WEDLUG STANU ISTNIEJĄCEGO;
9. WSZELKIE ELEMENTY STALOWE NARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRNYCH POWINNY BYĆ OCYNKOWANE OGNIOWO I POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ;

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

UW1 - ŚCIANA OSŁONOWA DO ZACHOWANIA;
UW2 - ŚCIANĘ OSŁONOWĄ NADBUDOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚĆI POMIESZCZENIA;
UW3 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA DO WYBURZENIA;
UW4 - ISTNIEJĄCE OTWORY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH DO WYPEŁNIENIA;
UW5 - ZRÓWNAĆ WYS. I GŁ. STOPNI STOSUJĄC DODATKOWE WYLEWKI;
UW6 - RAMPĘ I SCHODY POKRYĆ FARBĄ DO BETONU - KOLOR BIAŁY;
UW7 - USUNĄĆ CZĘŚĆ MURU OPOROWEGO KOLIDUJĄCEGO Z NOWYMI WARSTWAMI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU POZOSTAWIAJĄC OK. 3CM PRZERWY;
UW8 - ELEWACYJNE PRZYŁĄCZE TRÓJFAZOWE ORAZ ZŁĄCZA TLENOWE ZAGŁĘBIĆ W TERMOIZOLACJE I ZBUDOWAĆ DRWICZKAMI W KOLORZE JAK OBRÓBKI BLACHARSKIE; ICH OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM I ZAMAW. NA BUDOWIE;
UW9 - W ELEWACJI WYKONAĆ PAS Z ŻALUZJI ALUMINIOWYCH, WARSTWĘ TERMOIZOLACJI POCIENIĆ W CELU ZRÓWNANIA ŻALUZJI Z PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI. DETAL A.6.3
UW10 - USUNĄĆ DEKORACYJNY GZYMS ŻELBETOWY;
UW11 - WYKONAĆ OTWORY WENTYLUJĄCE PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWĄ, ZABEZPIECZYĆ KRATKAMI W KOLORZE JAK OBRÓBKI BLACHARSKIE;
UW12 - PROJEKTOWANA BARIERKA STALOWA, WYSOKOŚĆ MIN. 110CM OD WYKOŃCZONEJ POWIERZCHNI RAMPY. WYKONAĆ WG DETALU A.6.1
UW13 - IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODĄ INIEKCJI
UW14 - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE LINIOWE
UW15 - ŻALUZJA POD RAMĄ WG DETALU A.6.5
UW16 - WYKONAĆ ELEMENT Z BLACHY 8MM MALOWANEJ NA RAL7016, PRZYSŁANIAJĄCY BOK SCHODÓW, ANALGOCZNIE DO BARIERKI Z DRUGIEJ STRONY SCHODÓW
UW17 - PODNIEŚĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ PRZY PIERWSZYM STOPNIU ABY JEGO WYSOKOŚĆ BYŁA RÓWNA POZOSTAŁYM (18CM)
UW18 - GRZEJNIKI DO USUNIĘCIA
UW19 - OSADZENIE DRZWI WYKONAĆ WG DETALU A.6.2

REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
-	-	-	TM	MJCH	MK

Projekt	**PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZÓW MEDYCZNYCH**
Adres	ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin
Faza	WYKONAWCZY - TECHNICZNY
Data	MARZEC 2021
Nr. projektu	20019

INWESTOR
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-956 Szczecin

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 0914240439 fax. 0914240440
biuro@ch2architekci.pl

NAAN ARCHITEKCI
biuro@naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU

DETAL OSADZENIA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Główny projektant:	Opracował/ współpraca autorska:	Sprawdzający:
arch. Michał Kołodziejczyk upr. 10 / ZPOIA / 2002	arch. Jakub Kądziela upr. 24 / ZPOIA / OKK / 2018	arch. Marianna Jagielska-Chruszcz upr. 54/Sz/2000

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
ARCHITEKTURA	A3	1:5	A.6.2	-