


Szczegół obudowy inst. kan. san. w przestrzeni pod posadzką




## LEGENDA:

S1 o - pion odprowadzenia skroplin z rur PP lub PVC do kan wewn. wyprowadzony ponad dach zakończony wywiewką

ø110PP / 1,5% - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PP lub PVC do kanalizacji zewn. prowadzona w przestrzeni pod posadzką, przewody prowadzone w obudowie z wełny min. gr. 10cm

## UWAGI:

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.

Wszystkie przejścia przez przegrody odzielenia pożarowego należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej danej przegrody za pomocą systemowych przejść ppoż. w zależności od typu przewodu lub grupy przewodów.

Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w przestrzeni pod posadzką należy obudować wełną mineralną gr. 10cm.

Wszystkie urządzenia, czujniki i sterowniki muszą mieć możliwość podłączenia do BMS. System BMS kontroluje parametry pracy urządzeń oraz pokazuje informacje o awariach.

| REW. | DATA | OPIS |
|---|---|---|
| - | - | - |

| | |
|---|---|
| Projekt | **PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZÓW MEDYCZNYCH** |
| Adres | ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin |
| Faza | WYKONAWCZY-TECHNICZNY; Data: LUTY 2021; Nr. projektu: 20019 |

INWESTOR
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-956 Szczecin


ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 0914240439 fax. 0914240440
biuro@ch2architekci.pl

**NAAN ARCHITEKCI**
biuro@naanarchitekci.com


NAZWA RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA
WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

| Główny projektant: | Opracował/ współpraca autorska: | Sprawdzający: |
|---|---|---|
| mgr inż. Krzysztof Imbra upr 71/Sz/2002 | | mgr inż. Grzegorz Kecman upr 77/Sz/2002 |

| Branża | Format | Skala | Nr rysunku | Rewizja |
|---|---|---|---|---|
| SANITARNA | A3 | 1:50 | S.1 | - |