SYMBOL	D1	D2	W1
SCHEMAT			
OPIS	DRZWI ZEWNĘTRZNE	DRZWI ZEWNĘTRZNE PPOŻ	WŁAZ DO PRZESTRZENI PODPODŁOGOWEJ
WYMIAR OTWORU W MURZE (SxH)	1510x2110	1510x2110	620x650
MINIMALNE WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (SXH)	900+300	900+300	n.d.
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ	BRAK	EI30	BRAK
KOLOR	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
SZTUK	2	1	2
MAKSYMALNY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA U [W/(M2*K)]	1.3	1.3	n.d.
LEWE / PRAWE (GŁ. SKRZYDŁO)	LEWE	PRAWE	-
UWAGI	- DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE - GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - WYPEŁNIENIE SKRZYDEŁ PEŁNE - WYMIAR OTWORU SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI - OBUSTRONNA KLAMKA NIERDZEWNA - ROZETY NA WKŁADKĘ NIERDZEWNE - SAMOZAMYKACZ Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ - ZASUWNICA 3-PUNKTOWA - 3 ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE NA SKRZYDŁO	- DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PRZECIWPOŻAROWE - GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY - WYPEŁNIENIE SKRZYDEŁ PEŁNE - WYMIAR OTWORU SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI - OBUSTRONNA KLAMKA NIERDZEWNA - ROZETY NA WKŁADKĘ NIERDZEWNE - SAMOZAMYKACZ Z SZYNĄ ŚLIZGOWĄ - ZASUWNICA 3-PUNKTOWA - 3 ZAWIASY DWUSKRZYDEŁKOWE NA SKRZYDŁO	- WŁAZ DO PRZESTRZENI PODPODŁOGOWEJ ALUMINIOWY - WŁAZY NA ZAWIASACH, OTWIERANE DO WEWNĄTRZ - WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA PERFOROWANE - OTWORY POWINNY STANOWIĆ CO NAJMNIEJ 50% POWIERZCHNI SKRZYDŁA - WYMIAR OTWORU SPRAWDZIĆ W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI - OKUCIE ROZWIERNE - 2 ZAWIASY NA SKRZYDŁO - KLAMKA OKIENNA SREBRNA

LEGENDA:

- KONSTRUKCJA ISTNIEJĄCA
- WYBURZENIA
- ŚCIANY Z BLOCZKÓW Z BETONU KOMÓRKOWEGO
- ODWODNIENIE PUNKTOWE

UWAGI OGÓLNE

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
4. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
5. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE, SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE ORAZ UZYSKA ZGODĘ INWESTORA I ARCHITEKTA;
6. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;
7. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO; PROJEKTOWANE UKŁADY WARSTW PRZYKRYCIA DACHU W ZAKRESIE ZACHOWANIA NA ODDZIAŁYWANIE OGNIA ZEWNĘTRZNEGO - BROOF (T1). WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZYĆ DO KLASY PRZEGRODY
8. ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH WEDLUG STANU ISTNIEJĄCEGO;
9. WSZELKIE ELEMENTY STALOWE NARAŻONE NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRNYCH POWINNY BYĆ OCYNKOWANE OGNIOWO I POKRYTE FARBĄ PROSZKOWĄ;

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

UW1 - ŚCIANA OSŁONOWA DO ZACHOWANIA;
UW2 - ŚCIANĘ OSŁONOWĄ NADBUDOWAĆ DO PEŁNEJ WYSOKOŚĆI POMIESZCZENIA;
UW3 - ŚCIANA ISTNIEJĄCA DO WYBURZENIA;
UW4 - ISTNIEJĄCE OTWORY W ŚCIANACH ZEWNĘTRZNYCH DO WYPEŁNIENIA;
UW5 - ZRÓWNAĆ WYS. I GŁ. STOPNI STOSUJĄC DODATKOWE WYLEWKI;
UW6 - RAMPĘ I SCHODY POKRYĆ FARBĄ DO BETONU - KOLOR BIAŁY;
UW7 - USUNĄĆ CZĘŚĆ MURU OPOROWEGO KOLIDUJĄCEGO Z NOWYMI WARSTWAMI ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU POZOSTAWIAJĄC OK. 3CM PRZERWY;
UW8 - ELEWACYJNE PRZYŁĄCZE TRÓJFAZOWE ORAZ ZŁĄCZA TLENOWE ZAGŁĘBIĆ W TERMOIZOLACJE I ZBUDOWAĆ DRWICZKAMI W KOLORZE JAK OBRÓBKI BLACHARSKIE; ICH OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ Z PROJEKTANTEM I ZAMAW. NA BUDOWIE;
UW9 - W ELEWACJI WYKONAĆ PAS Z ŻALUZJI ALUMINIOWYCH, WARSTWĘ TERMOIZOLACJI POCIENIĆ W CELU ZRÓWNANIA ŻALUZJI Z PŁYTKAMI KLINKIEROWYMI, DETAL A.6.3
UW10 - USUNĄĆ DEKORACYJNY GZYMS ŻELBETOWY;
UW11 - WYKONAĆ OTWORY WENTYLUJĄCE PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWĄ, ZABEZPIECZYĆ KRATKAMI W KOLORZE JAK OBRÓBKI BLACHARSKIE;
UW12 - PROJEKTOWANA BARIERKA STALOWA, WYSOKOŚĆ MIN. 110CM OD WYKOŃCZONEJ POWIERZCHNI RAMPY. WYKONAĆ WG DETALU A.6.1
UW13 - IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODĄ INIEKCJI
UW14 - OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE LINIOWE
UW15 - ŻALUZJA POD RAMĄ WG DETALU A.6.5
UW16 - WYKONAĆ ELEMENT Z BLACHY 8MM MALOWANEJ NA RAL7016, PRZYSŁANIAJĄCY BOK SCHODÓW, ANALGOCZNIE DO BARIERKI Z DRUGIEJ STRONY SCHODÓW
UW17 - PODNIEŚĆ KOSTKĘ BRUKOWĄ PRZY PIERWSZYM STOPNIU ABY JEGO WYSOKOŚĆ BYŁA RÓWNA POZOSTAŁYM (18CM)
UW18 - GRZEJNIKI DO USUNIĘCIA
UW19 - OSADZENIE DRZWI WYKONAĆ WG DETALU A.6.2

-	-	-	TM	MJCH	MK
REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.

Projekt: **PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU STEROWNI W CELU STWORZENIA CENTRALI GAZÓW MEDYCZNYCH**

Adres: ul. Piotra Skargi 9-11, 70-956 Szczecin

Faza: WYKONAWCZY - TECHNICZNY | Data: MARZEC 2021 | Nr. projektu: 20019

INWESTOR
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-956 Szczecin

ch2 architekci
70 - 454 SZCZECIN
al.Papieża Jana Pawła II 28/7
tel. 0914240439 fax. 0914240440
biuro@ch2architekci.pl

NAAN ARCHITEKCI
biuro@naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI

Główny projektant:
arch. Michał Kołodziejczyk
upr. 10 / ZPOIA / 2002

Opracował/ współpraca autorska:
arch. Jakub Kądziela
upr. 24 / ZPOIA / OKK / 2018

Sprawdzający:
arch. Marianna Jagielska-Chruszcz
upr. 54/Sz/2000

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
ARCHITEKTURA	A3	1:50	A.5.1	-