

**PROTOKÓŁ NR GK.6630.5.2021**

z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 11.02.2021 r.  
poprzez geoportal powiatu strzelecko-drezdeneckiego

Wnioskodawca: **HAJDASZ Jacek Hajdasz Bobowicko**

**66-300 MIĘDZYRZECZ**  
**ul. Trzcielska 24**

Opis przedmiotu narady: **Uzgodnienie projektu**

Lokalizacja: **M.Drezdenko dz.240, 1244, 470/10, 1249, 1247/163**

Nr obrębu      Nazwa obrębu      Działka

Przewodniczący narady: Zbigniew Mituta - Geodeta Powiatowy

**Lista uczestników narady koordynacyjnej**

| Lp | Nazwa Instytucji<br>Imię, nazwisko uzgadniającego<br>Data  | Stanowisko uczestnika  |
|----|--|--|
|    | <b>Polska Spółka Gazownictwa<br/>Sp. z o. o. Oddział Zakład<br/>Gazowniczy w Gorzowie Wlkp.</b><br><br>Gilicki Tomasz<br>2021-02-08 11:15:08 | Gazownia w Gorzowie Wielkopolskim:<br>Uzgodniono z uwagami:<br>1.Skrzyżowanie z siecią gazową wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2013 r. poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejącej sieci gazowej prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.<br>2.Na min. 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót powiadomić gazownię w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 73, 66-400 Gorzów Wielkopolski, e-mail: tomasz.gilicki@psgaz.pl, pawel.sosinski2@psgaz.pl, gazownia.gorzow.wielkopolski@psgaz.pl |
|    | <b>Operator Gazociągów<br/>Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.<br/>A. Oddział w Poznaniu</b><br><br>Wesołowski Janusz<br>2021-02-05 11:07:54          | brak uwag  |

Przewodniczący narady