

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać ręczne przekopy kontrolne dla dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu, oraz wykonać zabezpieczenia w/w uzbrojenia według obowiązujących przepisów i pod nadzorem przedstawicieli właścicieli uzbrojenia.
2. Istniejące uzbrojenie podziemne zostało naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej i uzyskanych uzgodnień. Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia nie naniesionego na planie sytuacyjnym.
3. Istniejące uzbrojenie w miejscach skrzyżowań z projektowaną kanalizacją (kable telefoniczne, energ.) należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi PE.
4. Profil podłużny rozpatrywać łącznie z planem sytuacyjnym i opisem technicznym.
5. Konstrukcja wykopu zgodnie z pełnym jego zabezpieczeniem.
6. Profile obejmują swym zakresem dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej.

Projektant:	mgr inż. Tomasz BRZEZIŃSKI nr upr. SLA/0339/POOS/08	
Sprawdzający:	mgr inż. Aleksander Stanisz	
Kierownik Zespołu:	mgr inż. Janusz SKRYTOSZ nr upr. WKP-67	
Branża:		
Stadium:		
Nazwa opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY	
Temat opracowania:	Profil podłużny kanalizacji sanitarnej - Miejscowość Ciczkowice, Lgota Murkowska	
Skala:	1: 100/500	Data: 02.2016
Nr dokumentu:		Nr rysunku: K-5423.4

Projektant: PP.H. Instalerstwo Sieci Wod.-Kan. i Gazowych
Ul. Ks. Wawrzyńca 18
32-020 Wieliczka
tel. 12 278 37 37, 278 37 38

Zamawiający: Gmina Lwówek Śląski, Plac Wolności 14, 42-200 Lubliniec

Nazwa zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dusko
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Murkowska