

Brzozów, dn. 07.03.2023 r.

ZP.272.5.2023

Zamawiający:
Powiat Brzozowski
Zarząd Powiatu w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów

Do wszystkich Wykonawców
Nr ref. postępowania: ZP.272.5.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia Nr ZP.272.5.2023 prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa budynku warsztatów szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczny na potrzeby Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie”.

WYJAŚNIENIA
treści Specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający – Powiat Brzozowski działając na podst. art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udostępnia poniżej treść otrzymanych zapytań do SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

Zwracam się z prośbą o informację czy drzwi D6 i D7 maja być wykonane z materiałów PCV czy z Al. Zwracamy uwagę, iż drzwi aluminiowe to trwałość i wytrzymałość idące w parze ze stosunkowo niewielką masą. W odróżnieniu od drzwi z PVC drzwi aluminiowe nie ulegają odkształceniom i nie krzywią się.

Odpowiedź:

Zgodnie z Dokumentacją projektową drzwi D6 i D7 powinny zostać wykonane z PCV, jednak po konsultacji z projektantem Zamawiający informuje, iż dopuści również wykonanie w/w drzwi z aluminium, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych założonych dla stolarki drzwiowej w Dokumentacji projektowej.

W związku z powyższym, proszę o uwzględnienie w/w wyjaśnień w składanych ofertach.

STAROSTA

mgr inż. Zdzisław Szmyd

