

Majdan Królewski, dnia 26 kwietnia 2024 roku

Znak sprawy: ZP.BIF.271.04.2024

Zamawiający:

Gmina Majdan Królewski
ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Królewski,

Do wszystkich Wykonawców

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ NR 3

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa farmy fotowoltaicznej do 1,3 MW z magazynem energii w miejscowości Krzątka**”

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)a – dalej: ZamPublU, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

- **Pytanie nr 1**

W załącznikach do postępowania jest dokument „Warunki Magazyn energii.pdf”. W piśmie tym, w punkcie 6d, jest wymagane dla podmiotu przyłączonego o zastosowanie filtra wyższych harmonicznych, w punkcie przyłączenia i odwołanie do „ekspertyzy”. Czy można otrzymać zapisy tej „ekspertyzy” odnoszące się do parametrów filtra wyższych harmonicznych jaki powinien być zastosowany?

Dodatkowo zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający uzna za równoznaczne nie stosowanie dodatkowych urządzeń jak filtr wyższych harmonicznych, w przypadku zastosowania urządzeń modułu parku energii posiadających zintegrowane układy filtracji np. przy przetwornicy DC/AC i spełniające kryteria NC RFG oraz wskazane w SIWZ poziomy THDu i THDi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w posiadaniu ekspertyzy.

Zastosowane rozwiązanie techniczne musi być zgodne z wymaganiami OSD, uzgodnione oraz dopuszczone do odbioru. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność należytego wykonania zadania.

- **Pytanie nr 2**

Parametry modułów podanych w załączniku do STWIORB wskazują na zastosowanie modułów fotowoltaicznych wykonanych na płytkach o wymiarze 166x166mm. Płytki te nie są produkowane od około 2 lat. Czy w związku z tym, jest możliwość zastosowania modułów nowszych o innych parametrach niż podane STWIORB?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania modułów o innych parametrach niż te przedstawione w „Załączniku do STWIORB_FARMA”

Niniejsze wyjaśnienia do SWZ stanowią integralną część dokumentacji zamówienia. Zamawiający informuje, że nie zachodzi konieczność zmiany terminu składania ofert jak również treści ogłoszenia o zamówieniu.