

Legnickie Pole, dnia 13 czerwca 2023r.

GŻ/230-2-7/2023

**Dotyczy: Remont istniejącego zespołu łazienek w budynku nr 4 w Domu Pomocy Społecznej w Lednickim Polu.**

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od Wykonawcy. Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania oraz udziela odpowiedzi na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

W przedmiarze pozycja 42 i 84 jest pozycja demontaż i ponowny montaż instalacji oświetleniowej. Czy zamawiający ma na myśli demontaż lamp i łączników i ponowny ich montaż? Co z wymiana przewodów instalacji elektrycznej?

Odpowiedź

Pozycja dotyczy tylko demontażu lamp i łączników na czas remontu oraz ich ponownego montażu. Projekt nie obejmował wymiany instalacji elektrycznych.

Pytanie nr 2

Czy zdemontowane oprawy rastrowe 60x60 mają być na pewno ponownie zainstalowane? Szczelność IP tych opraw nie jest odpowiednia do pomieszczeń wilgotnych.

Odpowiedź

Projekt nie obejmował wymiany opraw oświetleniowych. Projektant nie miał wiedzy nt. szczelności istniejących opraw. Założono, że istniejące oprawy są dostosowane do użytkowania w pomieszczeniach wilgotnych. Rekomenduję wymianę istniejących opraw na takie, które spełniają wymogi do stosowania w łazienkach.

**Anna Piątek - Olszuk**  
**Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu**