

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu próby ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze węży hydrantowych będących na ewidencji Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego.**

KOD CPV- 50413200-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego

L.p.	Wykaz węży	Ilość /szt./	Ilość /m/
1.	wąż hydrantowy $\Phi$ 25 dł. 30	17	510
2.	wąż hydrantowy $\Phi$ 52 dł. 20	70	1400
	<b>RAZEM</b>	<b>87</b>	<b>1910</b>

**Miejsce wykonania usługi**

Badanie zostanie wykonane w niżej przedstawionych jednostkach wojskowych będących na zaopatrzeniu 41 BLSz.

- 1. 4 SLSz DĘBLIN - LOTNISKO,**
- 2. 1 bdm DĘBLIN-TWIERDZA,**
- 3. SKŁAD STEŻYCA,** (znajdujący się w odległości około 4 km od Zamawiającego),
- 4. SKŁAD STAWY** (znajdujący się w odległości około 4 km od Zamawiającego).
- 5. SKŁAD DĘBLIN** (znajdujący się w odległości około 4 km od Zamawiającego).
- 6. WKU PUŁAWY** (znajdujący się w odległości około 15 km od Zamawiającego).
- 7. SKŁAD BEZWOLA** (znajdujący się w odległości około 70 km od Zamawiającego).
- 8. ŻW DĘBLIN - TWIERDZA**
- 9. SPSP DĘBLIN- LOTNISKO**
- 10. WĘZŁ TELEINFORMATYCZNY DĘBLIN - LOTNISKO**
- 11. 22 blp DĘBLIN – TWIERDZA**

Na czas wykonywania usługi Zamawiający zapewni i wydzieli odpowiednie pomieszczenia.

**Punkty wykonania usługi**

**Punkt 1 – 4 SLSz DĘBLIN - LOTNISKO**  
ilość węży – 9 szt.

**Punkt 2** – 1 bdm DĘBLIN-TWIERDZA  
ilość węży – 8 szt.

**Punkt 3** – SKŁAD STĘŻYCA  
ilość węży – 9 szt.

**Punkt 4** – SKŁAD STAWY  
ilość węży – 29 szt.

**Punkt 5** – SKŁAD DĘBLIN  
ilość węży – 2 szt.

**Punkt 6** – WKU PUŁAWY  
ilość węży – 3 szt.

**Punkt 7** – SKŁAD BEZWOLA  
ilość węży – 13 szt.

**Punkt 8** – ŻW DĘBLIN - TWIERDZA  
ilość węży – 2 szt.

**Punkt 9** – SPSP DĘBLIN - LOTNISKO  
ilość węży – 3 szt.

**Punkt 10** – WĘZŁ TELEINFORMATYCZNY – DĘBLIN LOTNISKO  
ilość węży – 3 szt.

**Punkt 11** – 22 blp DĘBLIN - TWIERDZA  
ilość węży – 6 szt.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę w terminie od 5 do 15 dni od dnia pisemnego zamówienia w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7<sup>30</sup> do 15<sup>00</sup>.

**Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:**

- (SLSz Dęblin-Lotnisko) tel. 261 518 456
- (1 bdm Dęblin-Twierdza) tel. 261 515 228
- (skład Stężyca) tel. 261 516 974
- (skład Stawy) tel. 261105 215
- (skład Dęblin ) tel. 261 515 547
- (WKU Puławy) tel. 261 519 874
- (skład Bezwola) tel. 261 182 498
- (ŻW Dęblin-Twierdza) tel. 261 515 196
- (SPSP- Dęblin-Lotnisko) tel. 261 519 477
- (węzeł teleinformatyczny Dęblin-Lotnisko) tel. 261 519 508
- (22błp Dęblin-Twierdza) tel. 261 515 010

**Warunki, uprawnienia, doświadczenie i inne wymagania, które powinien spełniać wykonawca:**

- Wykonawca gwarantuje należyte wykonanie usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, zasadami bhp oraz ppoż,
- Ewentualne uwagi mają być uwzględnione w protokole z wykonanej usługi,

- Koszty dojazdu Wykonawca winien uwzględnić w koszcie usługi objętej zamówieniem,
- Badanie musi być zakończone wydaniem „Świadectwa badania” (dla każdego węża hydrantowego oddzielnie),

**Świadectwo określa:**

- datę przeprowadzenia badania,
- metodę i sposób przeprowadzonego badania,
- nazwę obiektu na którym zainstalowane są wężę,
- wnioski oraz datę następnego badania,

Ponadto każdy przedmiot musi być trwale oznaczony datą wykonania próby.