

**Wykonawcy
(wszyscy)**

Dotyczy: prowadzonego postępowania na realizację zadania pn. „**Budowa kortu tenisowego w miejscowości Rząśnik**” – w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie nr ZP.271.1.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Gmina Rząśnik udziela odpowiedzi na zadane pytanie Wykonawcy z dnia 22.04.2024 r. dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w prowadzonym postępowaniu na realizację zadania pn. „**Budowa kortu tenisowego w miejscowości Rząśnik**” w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Pytanie 1

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę zbliżoną do wariantu 1 - do zastosowania na korty tenisowe o poniższych parametrach i dokumentach:

- Skład włókna - polietylen (PE) 100%
- Rodzaj i przekrój włókna - włókno monofilowe (100%)
- Wysokość włókna - min. 13 mm max 15 mm
- Grubość włókna monofilowego - min. 200 mikronów
- Dtex - min. 8 100
- Ilość pęczków - min. 44 000 /m²
- Ilość włókien - min. 700 000 /m²
- Waga włókna - min. 1 300 g/m²
- Waga całkowita - min. 2 100 g/m²
- Przepuszczalność wody przez trawę - min. 1 600 mm/h
- Wytrzymałość łączenia klejonego - min. 100 N/100mm
- Podkład - poliuretanowy
- Zasyp - wypełnienie składające się z warstwy piasku kwarcowego

W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji należy załączyć do oferty przetargowej następujące dokumenty:

- a) badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów dotyczących nawierzchni ze sztucznej trawy wydane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium;
- b) atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- c) kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;
- d) autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- e) posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjodawcy FIFA (FIFA License);
- f) dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

g) certyfikat ITF CATEGORY 4 - Medium-fast

Czy w celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje system sztucznej trawy zachodniego producenta o parametrach powyżej z proponowanym kompletem dokumentów, który może być potraktowany jako równoważny?

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający **nie dopuszcza rozwiązania** zaproponowanego w pytaniu.

W dokumentacji technicznej podane są 2 warianty sztucznej trawy różnych producentów w celu poszerzenia konkurencyjności. Zamawiający będzie wymagał sztuczną trawę zgodną z wariantami podanymi z SWZ wraz z wymaganymi dokumentami do Oferty. Zamawiający przypomina, że celem potwierdzenia spełnienia wymagań postępowania należy przedstawić wraz z ofertą dokumenty do nawierzchni ze sztucznej trawy potwierdzające jej jakość oraz spełnienie minimalnych parametrów.

Zapis w SWZ brzmi: *„Zamawiający wymaga złożenia próbki wielkości 20 x 30 cm oferowanego materiału nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wymaganymi dokumentami, które należy dostarczyć na adres: Urząd Gminy Rzęśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rzęśnik nie później niż w terminie składania ofert, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca”.*