



NIWI-Centrała wentylacyjna nawiewno-wywiewna w wykonaniu do podwieszenia, obsługa od góry, o wydajności $V_n=1940 \text{ dm}^3/\text{h}$, $V_w=1940 \text{ dm}^3/\text{h}$, $\Delta P=300 \text{ Pa}$, nagrzewnica/chłodnica z bezpośrednim odparowaniem o mocy $Q_g=12,1 \text{ kW}$, wyposażona w krzyżowy wymiennik odzysku ciepła, sekcja tłumienia, sekcja filtrów klasy G4 i F7, ciężar centrali wentylacyjnej 230 kg

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA mgr inż. Jacek Krawczyński ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl		
obiekt: HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA		
adres inwestycji: ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obręb ewid. Krzyżowa Góra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto		
inwestor: Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom		
faza: PROJEKT BUDOWLANY		
branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
projektant/nr uprawnień IE: mgr inż. Andrzej Niczyporuk upr. nr ew. UAN.VI/4/3/26/89		podpis:
sprawdzający/nr uprawnień IE: mgr inż. Krzysztof Maniakowski upr. nr ew. LBS/001/PWOE/10		podpis:
rysunek: RZUT PIĘTRA / PODDASZA - INST. ZASILANIA CENTRAL WENT. I JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH		
data: 02.05.2019	skala: 1 : 100	nr rysunku: IE-04