

W związku z wpłynięciem w dniu 19.06.2024r. pytania od potencjalnego Wykonawców o treści przedstawionej poniżej, Zamawiający zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

„1) Czy Zamawiający dopuszcza jako równoważne zbiorniki wody o pojemności $V=58\text{ m}^3$, o konstrukcji stalowej (stal niskowęglowa) spawanej z elementów blach atestowanych w kształcie pionowego walca z dnem płaskim, a od góry poszyciem stożkowym i odpowietrznikiem. Wyposażone w 2-a włazy rewizyjne boczny i górny, króćce przyłączeniowe z instalacją wewnętrzną, 2-a kpl. drabin ocynkowanych, wewnętrzną i zewnętrzną. Powierzchnie są zabezpieczone powłokami ochronnymi, w tym wewnętrzną farbą z atestem PZH. Zewnętrzną izolacją termiczną z wełny mineralnej i płaszczem ochronnym z blachy trapezowej, ocynkowanej lub kolorze RAL.

Zbiorniki posiadają aprobatę techniczną i atest Państwowego Z-du Higieny w Warszawie do kontaktu z wodą do picia i na potrzeby gospodarcze.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych zbiorników niż opisane w projekcie i STWiOR.