STUDNIA WODOMIERZOWA DN1200

A-A



Element prefabr. studni - B20
Izolacja - Bitizol R+2P
Podkład betonowy - B15-10cm
podsybka żwirowa - 15cm

B-B



UWAGA:

Budowa konsoli wodomierzowej z kulowymi zaworami odcinającym przed i za wodomierzem:
· płytka montażowa ze stali nierdzewnej V2A, z ramionami nośnymi o grubości min. 3 mm
· śrubunek na wyjściu konsoli z gwintem zewnętrznym otworem do plombowania, ze zintegrowanym gwintowanym kompensatorem długości z dwiema uszczelkami

d_1 - gwint wewnętrzny; **d_1 = 1 1/4"**
d_2 - gwint wewnętrzny; **d_2 = 1 1/4"**
SW - rozmiar nakrętki; SW = 38 mm
d_3 - gwint wewnętrzny nakrętki; **d_3 = 1"**
l_1 - długość zestawu; **l_1 =** 499 mm
l_2 - długość wbudowania wodomierza; **l_2 =**190 mm

SCHEMAT DOBRANEJ KONSOLI WODOMIERZOWEJ



Jednostka projektowa:

INDUSTRIA Tomasz
Świerkowa 7
05-825 Czarny Las

Stadium:	*Zamierzenie budowlane:*
Projekt techniczny(PW)	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Legionowie: Zadanie A Węzeł przesiadkowy przy fragmencie działki nr ew. 275/4 obr. Zadanie B Węzełprzesiadkowy przy fragmencie działki nr ew. 10/9 obr.
Nr tomu: I	*Obiekt budowlany:* Węzeł przesiadkowy
Branża: SANITARNA	*Tytuł rysunku:* STUDNIA

Stanowisko	*Imię i nazwisko*	*Uprawnienia*
Projektant	Łukasz Skarżyński	specjalność: INSTALACYJNA nr upr.: MAZ/0420/POOS/12
Projektant sprawdzający	Damian Kaczyński	specjalność: INSTALACYJNA nr upr.: MAZ/0103/POOS/14
Opracowujący	Piotr Danaj	----------
Data opracowania: 05.2021	*Skala:* 1:25	*Nr rysunku:* 3.2