

Uwagi:

1. Wymiary podano w mm.
2. Armaturę posadowić na podporach przytwierdzonych do dna studni.

NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRODUCENT	ILOŚĆ
11	Właz żeliwny z podstawą D400 wentylowany	Saint-Gobain	1 szt.
10	Pierścień wyrównawczy DN600 h=100 mm	Fabet Sp. z o.o.	1 szt.
9	Pierścień odciążający DN1000 wraz z płytą pokrywową	Fabet Sp. z o.o.	1 kpl.
8	Krąg DN1000	Fabet Sp. z o.o.	1 szt.
7	Dennica DN1000	Fabet Sp. z o.o.	1 szt.
6	Tuleja ochronna dla rury D110PE, dł. 150mm	Wavin	2 szt.
5	Zawór zwrotny kołnierzowy, grzybkowy DN100 PN10	Socla	1 szt.
4	Zasuwa klinowa kołnierzowa DN100 PN10 + kółko ręczne	AVK	1 kpl.
3	Elementy złączne połączeń kołnierzowych DN100 PN10 (śruby, nakrętki, podkładki) + uszczelka	-	3 kpl.
2	Tuleja kołnierzowa, kołnierz PP/stal D110PE/DN100 stal PN10	Georg Fischer	2 kpl.
1	Rura przewodowa D110PE - ujęto w zestawieniu wyrobów - część opisowa projektu	-	-

BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA sp. z o.o.
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3

Inwestor:
ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. WOLNOŚCI 215
41-800 ZABRZE

Data:	Nr umowy:	Podpis
07.2019	U-252/18	
Projektant prowadzący	mgr inż. Leszek Krzak uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr SLK/3200/POOS/10	
Wykonał	mgr inż. Agnieszka Małkus	
Sprawdził	mgr inż. Jarosław Sakławski uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej nr SLK/3203/POOS/10	

Tytuł projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
dla inwestycji pt.:
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. SŁOWACKIEGO W ZABRZU

Nr rysunku:
W-08

Treść rysunku:
STUDNIA Z ARMATURĄ NA ODWODNIENIU -RYSUNEK DYSPOZYCYJNY

Skala:
-

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WŁASNOŚĆ "BUWAMAT - PRACOWNIA PROJEKTOWA" Sp. z o.o.
I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMÓWIENIEM. WYPOŻYCZANIE, KOPIOWANIE
(W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) I INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJĄ PISEMNEJ ZGODY SPÓŁKI.