

N1/100/2019

KANCELARIA  
Zabrzejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

29-07-2019

Nr rej. 6412/2019  
Ilość załączników  
Skierowanie do załatwienia

N1

Zabrze, dnia 29.07.2019r.

## PROTOKÓŁ

ze spotkania w ZPWiK Sp. z o.o. w sprawie Rady Technicznej dla dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Słowackiego w Zabrze” opracowanej przez „Buwamat-Pracownia Projektowa” Sp. z o.o. w Zabrze.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Buwamat-Pracownia Projektowa Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, ul. Wandy 10/3 przekazał do uzgodnienia w/w dokumentację projektową (pismo nr BPP/U-252/16785/LK/19 z dn. 22.07.2019r.), w tym:

- Projekt Budowlany,
- Projekt Wykonawczy.

Ustalono:

1. W opisie do projektu wykonawczego (str.11) poprawić zapis o płukaniu i dezynfekcji sieci wodociągowej, tzn. sieć należy przepłukać, a następnie (w razie konieczności) przeprowadzić dezynfekcję poprzez chlorowanie lub ozonowanie.

**Przedstawiona dokumentacja projektowa została uzgodniona pozytywnie, pod warunkiem wniesienia w/w uwagi.**

Na tym spotkanie zakończono.

## LISTA OBECNOŚCI

na spotkaniu w ZPWik Sp.z o.o. w Zabrze w dniu 29.7.2019 w sprawie

Rady Technicznej dla uproszczenia  
dokł. proj. pn. "Budowa sieci wodocię-  
powej wraz z przyłączeniem w ul. Stowec-  
kiej" opracowanej przez Biuro met-  
ra i inżynierów Projektów" Sp. z o.o.

[illegible]