



IK-II.7230.1.201.2019.AS

Zabrze, dn. 22.08.2019r.

*Sprawę prowadzi:*

Anna Siarkiewicz

tel: 48 32 37-33-354

**BUWAMAT**

**– Pracownia Projektowa Sp. z o.o.**

**ul. Wandy 10/3**

**41-800 Zabrze**

**Dotyczy: realizacji dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Słowackiego (od ul. Wolności do ul. Gliwickiej) w Zabrze”.**

W związku z wystąpieniem z dnia 23.07.2019r. znak: BPP/U-252/1695/AM/19 w sprawie uzgodnienia projektu w zakresie odbudowy nawierzchni po robotach związanych z inwestycją jw. informuję zgodnie z kompetencjami, że **uzgadniam pozytywnie** przedłożony projekt z następującymi uwagami:

1. Za przyjęte rozwiązania techniczne odpowiada projektant.
2. Projekt należy realizować w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
3. Przy odtwarzaniu nawierzchni bitumicznych należy na zagęszczonym i utwardzonym podłożu i podbudowie ułożyć warstwę mieszanki mineralno – asfaltowej w dostosowaniu do grubości i spadków nawierzchni dotychczasowej.
4. Odtworzenie konstrukcji jezdni przekraczanych ulic należy realizować z odpowiednim zakładem pomiędzy poszczególnymi warstwami.
5. Należy przebrukować nawierzchnię ulicy Juliusza Słowackiego na całej szerokości jezdni na długości odcinka od Z1 do Z5.
6. Inwestor jest zobowiązany do poniesienia wszelkich kosztów związanych z odbudową zajmowanego terenu, przełożeniem lub zabezpieczeniem kolidujących sieci/ urządzeń/ obiektów według zaleceń właścicieli uzbrojenia zlokalizowanego w obszarze objętym niniejszą inwestycją. W/w koszty nie podlegają zwrotowi na rzecz Inwestora.
7. Jakikolwiek uszkodzenia wynikłe podczas realizacji robót usuwa ich wykonawca na własny koszt.
8. Uszkodzone elementy pasa drogowego (krawężniki, kostki, obrzeża) należy przewidzieć do wymiany/ odbudowy w ramach przedmiotowej inwestycji.
9. Materiał z rozbiórki (w dobrym stanie) należy złożyć w miejscu wskazanym przez Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrze.
10. Materiały użyte przy odbudowie pasa drogowego muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym.



**Prezydent Miasta Zabrze**

11. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia prac należy zatwierdzić w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej.
12. Rozpoczęcie prac w obszarze pasa drogowego może nastąpić w odpowiednim trybie przepisów ustawy Prawo Budowlane.
13. Przed przystąpieniem do planowanych prac w pasie drogowym należy wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej przy ul. J. Kasprowicza 8 w Zabrze z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robót.
14. Uzgodnienie niniejszego projektu traci ważność po upływie 2 lat od daty jego wydania jak również w przypadku samowolnego odstąpienia od warunków podanych w uzgodnieniu.
15. Jeden egzemplarz projektu zwraca się w załączeniu, a drugi pozostawia w aktach sprawy.



z up. Prezydenta Miasta  
**mgr inż. Łukasz Petela**  
Główny Specjalista Kierujący  
Komórką Organizacyjną

Otrzymują:

1. adresat + zał.,
2. a/a.

Do wiadomości:

3. Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. J. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze.