



**Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**

41-800 Zabrze, ul. Wolności 215, tel. centr. 32/ 271 64 41, tel. sekretariat 32/ 271 16 47, fax 32/ 271 71 58
e-mail: biurozarzadu@wodociagi.zabrze.pl • www.wodociagi.zabrze.pl

Zabrze, dn. 10.07.2019 r.

TTU/504/604/ 521 / 5687 / 2019


BUWAMAT Sp. z o.o.
41-800 ZABRZE
ul. Wandy 10/3

dot.: uzgodnienia trasy projektowanej sieci wodociągowej w ul. Słowackiego (od ul. Wolności do ul. Gliwickiej) w Zabrzu

W odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 05.07.2019 r., Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zabrzu informuje, że uzgadnia trasę projektowanej sieci wodociągowej PE Dz 160 mm i PE Dz 125 mm w ul. Słowackiego, pomiędzy ul. Wolności a Gliwicką, na odcinku od ul. Wolności do ul. Gliwickiej.
Projekt sieci wodociągowej należy uzgodnić z naszym przedsiębiorstwem.

W załączeniu przesyłamy 1 egz. planu sytuacyjnego.

Kopia: TT a/a


Zabrzeńskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
mgr inż. Damian Pieter
Dyrektor ds. technicznych
Członek Zarządu

1/1

NIP: 648-00-00-278

REGON: 272730182

KRS Sąd Rejonowy w Gliwicach: 0000043723

konto: ING Bank Śląski SA

nr: 89 1050 1230 1000 0002 0031 7840

Kapitał zakładowy 239 646 500 zł,
wpłacony w całości

• Pogotowie Wod-Kan: 994

• Całodobowy, automatyczny rejestrator odczytu wodomierzy: tel. 32/ 376 98 30, 32/ 275 52 99

• Biuro Obsługi Klienta: tel. 32/ 275 52 26, 32/ 275 52 27

czynne: poniedziałek 7.00 - 17.00, wtorek - piątek 7.00 - 15.00

• Kasa czynna: poniedziałek 8.00 - 17.00, wtorek - piątek 8.00 - 14.00

• Laboratorium - badanie jakości wody i ścieków, tel. 32/ 274 88 38

• Warsztat wodomierzy - sprzedaż, naprawa i legalizacja wodomierzy, tel. 32/ 275 52 15

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1:500
Miejscowość: M. Zabrze
Jedn. ewidencyjna: M. Zabrze, ident.: 247801_1
Obręb: Zabrze, ident.: 247801_1.0012
Wykonawca: "GEO-PLAN s.c. Ruda Śląska"

Mapę sporządził: Henryk Krasoń upr. zawod. 12024

ID zgłoszenia: WG.6640.1.549.2018
Układy współrzędnych: PUWP 2000 strefa 6, Kronsztad 86
Granica obszaru aktualizacji:
Data opracowania: 25.06.2019

Dokonano badania słabejności gruntowych na podstawie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 9 listopada 2011r, rozdział 5, §80 - brak obciążeń gruntowych w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ
TREŚCI MAPY Z ORYGINAŁEM
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
mgr inż. LESZEK KRZAK

- OZNACZENIA:**
- Projektowana sieć wodociągowa
 - A...C Połączenia projektowanej sieci z siecią istniejącą
 - D Odwodnienie sieci wodociągowej do kan. deszczowej
 - O... Odgałęzienia
 - P... Zakończenia przyłączy
 - Z... Załomy trasy
 - H... Hydranty
 - Zasowy klinowe
 - Proj. studnia Ø1000 z armaturą na odwodnieniu

**BUWAMAT - PRACOWNIA
PROJEKTOWA sp. z o.o.**
41-800 Zabrze ul. Wandy 10/3

Data: 07.2019
Nr umowy: U-252/18
Projektant prowadzący: mgr inż. Leszek Krzak
Wykonał: mgr inż. Agnieszka Małkus
Sprawdził: mgr inż. Jarosław Saklowski

Investor: ZABRZAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIAGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. WOLNOŚCI 215
41-800 ZABRZE
Tytuł projektu: PROJEKT BUDOWLANY
dla inwestycji pt.: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W UL. SŁOWACKIEGO
Treść rysunku: PLAN SYTUACYJNY
Nr rysunku: W-01
Skala: 1:500