



**UWAGA:**

- Zadysponowane na wykonanie zestawu WGp.poż. aparaty posiadają certyfikaty wydane przez CNBOP-PIB
- przeciwpożarowy wyłącznik prądu typu DPX3-I 125 HP - urządzenie wykonawcze - nr certyfikatu 063-UWB-0532
  - ręczny przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu typu PWP1 - urządzenie uruchamiające - nr certyfikatu 063-UWB-0181

**Tablica TG**  
P = 30,2 kW  
Psz = 21,7 kW  
Isz = 32,0 A

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "PROJEKTY ELEKTRYCZNE"				
33-101 TARNÓW UL. GEN. GROTA-ROWECKIEGO 72 TEL. (+48) 604 964 600				
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Zmiana sposobu użytkowania parteru przychodni na żłobek w istniejącym budynku-usługowo mieszkalnym wraz z dobudową tarasu oraz schodów zewnętrznych oraz dobudowa muru oporowego na działce nr 1026/1 w m. Lubcza gm. Ryglice			POW. dcm2
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	DATA	PODPIS	TEMAT RYSUNKU	SKALA
inż. Jerzy Florek upr. bud. 97/KW/75 w specjalności: instal. elektryczne	10.2023		SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO	—
inż. Leszek Słowik upr. bud. nr WD-NB-8346/118/81 w specjalności: instal. elektryczne	10.2023		RYSUNEK: ZESTAW BG/WGppoż/1P	NR RYS. E-1
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - reprodukcja bez zgody autora zabroniona Podstawa prawna - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 (Dz. U. Nr 24 poz 83 z dn. 23 lutego 1994)				