



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



LL-C
Certification

Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 28.04.2023 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 12/2023

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą pojemników do przechowywania gazów dla 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie

Pytania i odpowiedzi do SWZ nr 1

1. Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz Ofertowy – Zadanie nr 1, Tabela na 1

Ponieważ przedmiotem umowy jest dostawa ciekłego tlenu medycznego do zbiornika kriogenicznego dzierżawionego od Wykonawcy, prosimy o wyodrębnienie w formularzu ofertowym pozycji dotyczącej dzierżawy tego zbiornika, w celu dokonania rzetelnej wyceny.

Odp. Zamawiający informuje, iż postępowanie w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy tlenu ciekłego do dzierżawionego już przez Zamawiającego zbiornika opisanego w załączniku nr 2. Zamawiający informuje, iż na podstawie umowy nr 37/2021/Z z dnia 22.02.2021, dzierżawi zbiornik kriogeniczny od firmy Linde Gaz Polska Sp. z o.o. z czasem obowiązywania dzierżawy do 22.02.2024 r.

2. Załącznik nr 4 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy – dla zadania nr 2 § 1 ust. 2.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę butli z gazami medycznymi i technicznymi do Magazynu Gazów znajdującego się na terenie siedziby szpitala?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Załącznik nr 4 do SWZ, Projektowane postanowienia umowy – dla zadania nr 2 § 1 ust. 2.

Prosimy o wykreślenie z ustępu 2 § 1, zapisu: „Szkolenie personelu w zakresie korzystania z zamontowanych urządzeń”. Przedmiotem dostaw dla tego zadania nie są urządzenia. Informacje dotyczące postępowania z gazami medycznymi i technicznymi znajdują się w kartach charakterystyki wydawanych do poszczególnych gazów i dostępnych na każde żądanie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć karty charakterystyki przy pierwszej dostawie gazów.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający posiada wiedzę o różnego rodzaju zaworach zintegrowanych zamontowanych na butlach (butle wyposażone w urządzenia do podaży gazu) m.in. do podaży tlenu i z tego tytułu wymaga przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego.

4. Załącznik nr 4 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie 2, Tabela nr 1, lp.7

Prosimy o doprecyzowanie jakiej butli do dwutlenku węgla medycznego wymaga Zamawiający – butla z kapilarą czy bez kapilary (do celów krioterapii czy laparoskopii)?

Odp. Zamawiający wymaga dwutlenku węgla do laparoskopii.

5. Załącznik nr 4 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie 2, Tabela nr 1, lp. 8.

Czy Zamawiający wymaga dostawy medycznego podtlenu azotu?

Odp. Zamawiający potwierdza.

6. Załącznik nr 4 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie 2, Tabela nr 1, lp. 12 oraz Tabela nr 2, lp. 10.

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli butlę ze sprężonym powietrzem medycznym o pojemności 50 litrów, zawartości gazu 10 m³ i ciśnieniu 200 bar?

Odp. Zamawiający potwierdza.

7. Załącznik nr 4 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie 2, Tabela nr 1, lp. 13 oraz Tabela nr 2, lp. 12

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli butlę z argonem o czystości 5.0 (99,999%) i pojemności od 2 do 8 litrów?

Odp. Zamawiający potwierdza.

8. Załącznik nr 4 do SWZ, Formularz Ofertowy, Zadanie 2, Tabela nr 2, lp. 13



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Czy Zamawiający opisując przedmiot zamówienia miał na myśli nosidła do butli wymienionych w pozycji nr 3 i 4 Tabeli nr 1?

Odp. Zamawiający potwierdza.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski

I.B. 91/8105982