

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „**Przebudowa sieci dróg na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie**” - oznaczonego symbolem: **RRz.271.18.2021**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytania:

- 1. W pkt. XXIX.12 SWZ Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji lub poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 PZP był tak określony, że w przypadku gdyby zgłoszenie przez Zamawiającego żądania zapłaty z gwarancji lub poręczenia wpłynęło do gwaranta lub poręczyciela po konkretnej dacie, Zamawiający nie będzie pozbawiony możliwości zaspokojenia swoich roszczeń. Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod zapisem „żądanie zapłaty po konkretnej dacie” Zgodnie z ustawą PZP Wykonawca wnosi wadium tylko i wyłącznie na okres obowiązywania terminu związania z ofertą..*
- 2. W związku z tym, że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres 60 miesięcy, prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego cienkowarstwowego to 12 miesięcy, a grubowarstwowego to 36 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wskazany (12 miesięcy/ 36 miesięcy) spowoduje konieczność jego powtórnego wielokrotnego wykonania- co musimy uwzględnić w ofercie. Prosimy o podanie jednoznacznie, jaki przyjąć okres gwarancji dla oznakowania poziomego.*
- 3. W związku z realizacją zadania przez okres 18 miesięcy (etap II) zwracamy się z pytaniem, po czyjej stronie będzie zimowe utrzymanie przebudowywanych dróg?*
- 4. Prosimy o udostępnienie projektów organizacji ruchu dla zadania:
Przebudowa drogi gminnej Nr 107736R Brzeziny —Bukowina —Mała w km 1+300 — 3+665 oraz
Przebudowa „Starej Drogi” w m. Brzeziny od km 0+000 do km 0+674,20.*
- 5. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji technicznej barier ochronnych i bariero poręczy.*
- 6. Dot. koszy siatkowo kamiennych, prosimy o sprecyzowanie jakiego materiału należy użyć, ponieważ występuje rozbieżność pomiędzy opisem w przedmiarze tj.:
„Wykonanie konstrukcji z koszy siatkowo-kamiennych oraz materacy siatkowo-kamiennych plecionych z podwójnego drutu ocynkowanego średnicy 2 mm „piętrowej” na wodzie”, natomiast w specyfikacji podane jest: „Do budowy umocnienia skarpy nasypu należy użyć koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej zgrzewanej o wymiarach podanych w dokumentacji projektowej (niedopuszczalne jest użycie siatki plecionej). Siatka stalowa, z której wykonano kosze powinna być zabezpieczona przed korozją powłoką PCV. Drut stalowy ocynkowany z którego zgrzewana jest siatka, musi być zabezpieczony warstwą cynku 240 g/m 2. Nominalna grubość warstwy PCV wynosi 0.25mm. Kosze gabionowe powinny być łączone spiralami lub stalowym drutem wiązałkowym, zabezpieczonych powłoką antykorozyjną Zn + PCV, lub klipsami ze stali nierdzewnej.”*

7. Prosimy o udostępnienie projektu nasadzeń lub określenie gatunków roślin.

8. Dot. zadnia: Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej Brzeziny - Dół k. Betch. Poz. nr 29 przedmiaru – prosimy o podanie danych technicznych płyt Yomb.

Odpowiedzi:

Odp. 1.

Zamawiający rozumie pod zapisem „żądanie zapłaty po konkretnej dacie“ sytuację dochodzenia roszczenia Zamawiającego wobec Gwaranta po dacie obowiązywania gwarancji, ale w sytuacji kiedy powód zaistniał w trakcie jej obowiązywania. W Związku z powyższym **treść pkt. XXIX.12 SWZ w dziale „Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota” otrzymuje brzmienie: „Gwarancje lub poręczenia, których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp nie mogą zawierać zapisów ograniczających odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.”.**

Odp. 2.

Zamawiający wymaga, aby cały zakres robót był objęty jednakową gwarancją, zatem okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam jak na wykonane roboty.

Odp. 3.

Zimowe utrzymanie przebudowywanych dróg będzie obowiązkiem Zamawiającego.

Odp. 4.

Przy wycenie oznakowania należy kierować się wykazem znaków zawartym w przedmiarze robót przewidzianych do ustawienia dla każdego z odcinków.

Odp. 5.

Dla inwestycji pn. " Przebudowa "Starej Drogi" w m. Brzeziny od km 0+000 do km 0+674,20" do wyceny należy przyjąć bariery zgodnie z przedmiarem, natomiast dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 107736R Brzeziny - Bukowina - Mała w km 1+300 - 3+665 należy przyjąć bariery odpowiadające parametrom N2 W5, SP-05/4.

Odp. 6.

Przytoczone zapisy nie występują w przedmiarze żadnej inwestycji.

Odp. 7

Dla obu odcinków przewidywane jest humusowanie i obsiew mieszanką traw, nie przewiduje się nasadzeń.

Odp. 8

Zaprojektowano płyty Yomb o wymiarach 40x60x8 cm.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

- **zmienia treść pkt. XXIX.12 SWZ w dziale „Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota” otrzymuje brzmienie: „Gwarancje lub poręczenia, których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp nie mogą zawierać zapisów ograniczających odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela do zapłaty Zamawiającemu kwoty wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.”.**

ZASTĘPCA WOJTA

mgr Łukasz Dziok

.....
Kierownik zamawiającego