

## WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.12.2024

Bełchatów, 2024.06.26

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Ekologiczny Park dla psów** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informujemy o wpłynięciu zapytania do postępowania j. w.

### Pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 18.06.2024 r.:

1. Zamawiający opisał tak szczegółowo urządzenia, że wskazał na konkretnego producenta, co uniemożliwia równą konkurencję. W związku z tym czy Zamawiający dopuści jako równoważne wykonanie urządzeń o konstrukcji stalowej z profilu 80x80mm. lub 100x100mm., zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo, elementy ozdobne wykonane z kolorowej trójwarstwowej płyty HDPE gr. 15mm. odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, podesty wykonane z antypoślizgowej płyty HDPE gr. 15mm. odpornej na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV?

### Odpowiedź:

#### Ad. 1

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z projektem technicznym dopuszcza się urządzenia różnych producentów przy zachowaniu określonych w projekcie minimalnych wymiarów, materiałów i funkcji zabawki oraz minimalnego składu urządzeń. Urządzenia wybiegu dla psów należy wykonać z tworzywa barwionego w masie w całości, nogi konstrukcyjne o przekroju minimalnym 80 x 100 mm wykonane z tworzywa barwionego w masie w całości, a podesty urządzeń należy wykonać z ryflowanego tworzywa barwionego w masie o grubości minimalnej 26 mm. Wszystkie zainstalowane sprzęty powinny posiadać aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny na materiał, z którego zostały wykonane.

Jednocześnie należy zauważyć, że w projekcie znajdują się między innymi:

- urządzenie **równoważnia duża**, które ma podstawę metalową o profilu zamkniętym min 40x60 mm zabezpieczoną antykorozyjnie i malowaną proszkowo,

- urządzenie **psia toaleta** o konstrukcji nośnej wykonanej z profilu zamkniętego 60 x 40 x 1,5 [mm], zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo oraz belkach poprzecznych wykonanych z profilu zamkniętego 40 x 20 x 2 [mm], zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo;
- urządzenie **parking dla psów** o konstrukcji nośnej wykonanej z profilu zamkniętego 60 x 40 x 1,5 [mm], zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
- poidelko dla psów o konstrukcji nośnej urządzenia wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo,
- ławki o konstrukcji z rury zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo,
- kosze o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny oraz pojemnik ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo na kolor czarny

Ponadto zgodnie z zapisami projektu technicznego dopuszcza się stosowanie urządzeń i wyposażenia parku inne niż przykładowe, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych nie gorszych niż przyjęte. Dopuszcza się rozbieżności w wymiarach urządzeń w zakresie 5%.

**Przewodniczący komisji przetargowej**

**mgr inż. Marcin Michalak**

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/940328>
2. a/a.