

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza**

W dniu 03.01.2023 r. przeprowadziłem kontrolę stanu ochrony przeciwpożarowej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3 w obecności komendanta Dariusza Bereżewskiego.

W trakcie kontroli stwierdziłem:

1. Podręczny sprzęt gaśniczy oraz wewnętrzna instalacja hydrantowa badane były w lipcu 2022 r.
2. „Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego” opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, na bieżąco aktualizowana.
3. Terminy badań instalacji użytkowych aktualne, książka obiektu prowadzona prawidłowo.
4. System alarmowy instalacji sygnalizacji pożaru badany był ostatnio w lutym 2021 r – powinien być badany przynajmniej raz w roku.
5. Ostatnie ćwiczenia w zakresie praktycznej organizacji oraz warunków ewakuacji na wypadek pożaru przeprowadzono w styczniu 2018 r. – ponieważ w obiekcie pracuje ponad 50 stałych użytkowników ćwiczenia te winny być przeprowadzana co dwa lata.
6. Aktualnie trwa proces opuszczania pomieszczeń na II-gim piętrze wynajmowanych przez Komornika Sądowego i wynoszenia akt.
7. W roku bieżącym planowany jest remont generalny budynku obejmujący m.in. termomodernizację ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej, remont dachu. W trakcie tych prac należy dokonać również modernizacji instalacji elektroenergetycznej (szczególnie na II-gim piętrze) oraz usunąć palne płyty powieszony nad drogami ewakuacyjnymi.
8. Wskazaniem jest również wystąpić do Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o ewentualne odstępstwo związane z niedostateczną szerokością schodów prowadzących na wyższe kondygnacje.

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. ochrony ppoż.
mgr inż. Bogusław Czekala

Do wiadomości:

1. P. Robert Chocholski – Sekretarz Miasta Zgierza