## LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

| | |
|---|---|
| A | Oprawa oświetleniowa LED 830 OPAL 23W IP44, |
| A.AW1 | Oprawa oświetleniowa LED 830 OPAL 23W IP44 z modułem awaryjnym 1h autotest WD, |
| A.AW2 | Oprawa oświetleniowa LED 830 OPAL 23W IP20 z modułem awaryjnym 1h autotest VWD, |
| A.AW3 | Oprawa oświetleniowa LED 830 OPAL 23W IP20 z modułem awaryjnym 1h autotest CR, |
| B | Oprawa oświetleniowa LED 840 OPAL 43W IP20, |
| C | Oprawa oświetleniowa LED 840 DMPR 40W IP20, |
| D.AW | Oprawa oświetleniowa LED 830 OPAL 45W IP20 z modułem awaryjnym 1h autotest CR, |
| E | Oprawa oświetleniowa LED 830 OPAL 36W IP44, |
| F | Oprawa oświetleniowa LED 840 DMPR 27W IP66, |
| F.AW | Oprawa oświetleniowa LED 840 DMPR 27W IP66 z modułem awaryjnym 1h autotest, |
| G | Oprawa oświetleniowa LED 840 DMPR 27W IP66, |
| H | Oprawa oświetleniowa LED 840 OPAL 16W IP65, |
| EW1 | Oprawa oświetlenia kierunkowego LED 1,2W IP40 1h autotest, |
| EW2 | Oprawa oświetlenia kierunkowego LED 1,2W IP65 1h autotest, |
| EW3 | Oprawa oświetlenia kierunkowego LED 1,2W IP40 1h autotest, |
| EW4 awa | Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 4W IP65 1h autotest z baterią do niskich temp., |
| Z1 | Oprawa oświetleniowa LED 830 klosz szklany 12W IP65, |
| Z2 | Oprawa oświetleniowa LED 830 OPAL 41W IP65, |

Należy stosować oprawy LED zgodne z normą PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.
Wykonanie badań należy potwierdzić raportem z badań wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.




Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone przez DRAFT


DRAFT PROJEKTY BUDOWLANE
ul. Akademicka 6, 35-084 Rzeszó
tel. 500 348 155, 503 110 5
biuro@draft.com.


Objekt:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na centrum opiekuńczomieszkalne wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii, wentylacji mechanicznej oraz zewnętrznymi przyłączami.

Lokalizacja inwestycji:
Działka nr ew.: 1611/4
Jedn. Ewid. 181613_2 Trzebownisko
Obr. 0005 Stobierna

Inwestor:
**Gmina Trzebownisko**
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko

Tytuł rysunku:
**instalacje elektryczne wewnętrzne - rzut parteru**

| Imię i nazwisko | Branża | Nr uprawnień | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Projektował: **mgr inż. Piotr Jasiński** | **Instalacje elektryczne** | **PDK/0118/ PWOE/07** | |
| Sprawdził: inż. Tomasz Fus | Instalacje elektryczne | PDK/0224/ POOE/15 | |
| Data: X 2021 | Skala: 1:100 | Nr rys.: **e3** | |