


ZGW-Ś 04/1188/21

Adresat
Gmina Trzebownik
36-001 Trzebownik 989
tel. (17) 27 13 762.
www.bip.zgw.trzebownik.pl

Gmina Trzebownik
36 – 001 Trzebownik
Trzebownik 976

Trzebownik 06.12.2021 r.



Dotyczy: warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej projektowanego budynku centrum opiekuńczego mieszkalnego 1611/4 w Stobiernej.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.11.2021 r. (wpłynęło dnia 09.11.2021r. na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72,poz 747) z późniejszymi zmianami, Uchwały Nr III/22/2018 Rady Gminy Trzebownik z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebownik, wydaje się techniczne warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej projektowanego budynku centrum opiekuńczego mieszkalnego 1611/4 w Stobiernej

1. Techniczne warunki przyłączenia :
 - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej PCV 200.
 - ścieki bytowe przyjmowane będą w ilości 2,0 m³ / dobę.
2. Parametry techniczne związane z budową przyłącza kanalizacyjnego.
 - kanalizacja – przykanaliki wykonać rurami PCV 160.
3. Informacje formalno – prawne.
 - przyłącz kanalizacyjny jest własnością Inwestora.
 - przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nastąpi po wykonaniu przyłącza zgodnie z warunkami technicznymi.
 - należy sporządzić projekt wykonawczy przyłącza i uzgodnić w ZGW-Ś w Trzebowniku przed złożeniem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Narada Koordynacyjna).
 - należy wykonać inwentaryzację powykonawczą przyłącza oraz uzyskać i dostarczyć do Zakładu protokoły odbioru skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu (jeżeli takowe wystąpią). Prace przy wykonywaniu przyłącza, przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu, należy prowadzić pod nadzorem przedstawiciela tychże sieci.
 - Przyłącz należy projektować w odległości min. 3 m. od istniejącej i planowanej zabudowy, min. 1,5 m od innych urządzeń uzbrojenia terenu, min. 1 m od granicy nieruchomości.
 - warunki tracą ważność po podziale działki, zmianie numeru działki.
 - wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania.
 - przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych może nastąpić na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Do wniosku należy załączyć aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową.

Otrzymują:

1 x Urząd Gminy w Trzebowniku
1 x a/a

Sporządził:
Tomasz Kot