


Uwaga:
Zapewnić niezamykalny otwór o powierzchni minimum 200 cm² dla wentylacji nawiewnej, którego dolną krawędź należy umieścić nie wyżej niż 30 cm ponad poziomem podłogi.
wg proj architektury



Nazwa inwestycji:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania Budynku komunalnego na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Stobiernej wraz z wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., gazu, energii

Inwestor:
Gmina Trzebowniko
z siedzibą w miejscowości Trzebowniko 976
36-001 Trzebowniko

Projektował:	
--------------	--

Imię i nazwisko	Branża	Nr uprawnień	Podpis:
inż. Daniel Krzysztof	Instalacje Sanitarne	S-116/82	
Data: 2021-06	Skala: 1:100		Nr rys.: GA1