

Wołomin, 20 maja 2015 r.

WOS.6341.48.2015

Decyzja nr 312/15

Na podstawie art. 31 ust. 1, ust. 3, ust. 4 pkt 4, art. 37 pkt 2), art. 122 ust. 1 pkt 1), art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 1, 2, 6 i 7, art. 128 ust. 1 pkt 4, 7a), 8, 9, 11, art. 131 ust. 1, art. 135 pkt 1, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469), § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 i 2 pkt 1 oraz załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), § 2 pkt 1, § 7 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r., w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej w Warszawie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód,

I. udzielam Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznych Opieki Zdrowotnej w Warszawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj.:

1. odprowadzanie ścieków bytowych oczyszczonych w przykładowej oczyszczalni ścieków, istniejącym wylotem kanalizacyjnym o średnicy 150 mm, usytuowanym w skarpie rowu melioracyjnego RA-1 (współrzędne geograficzne wylotu: N 52°24'38,01", E 21°16'04,17"), na działce nr ew. 11 obr. Rasztów, gm. Klembów, w łącznej ilości 1 l/s, tj.: maksymalnie na godzinę – 3,6 m³/h, średnio na dobę – 36,0 m³/dobę, maksymalnie na rok – 13140 m³/rok,
2. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu ww. Zakładu Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej, istniejącym wylotem kanalizacyjnym o średnicy 150 mm, usytuowanym w skarpie rowu melioracyjnego RA-1 (współrzędne geograficzne wylotu: N 52°24'38,08", E 21°16'04,59"), na działce nr ew. 11 obr. Rasztów, gm. Klembów, w łącznej ilości 84,4 l/s;

II. ustalam warunki wykonywania uprawnień wynikających ze szczególnego korzystania z wód oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, a także niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko w zakresie:

1. odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a. stan i skład ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych nie może przekraczać następujących wartości wskaźników zanieczyszczeń:
 - 1) zawiesina ogólna – 100 mg/l,
 - 2) substancje ropopochodne – 15 mg/l;
 - b. wody opadowe i roztopowe podczyszczać w istniejącym separatorze koalescencyjnym z osadnikiem;
 - c. wykonywać co najmniej 2 razy do roku (w okresie wiosny i jesieni), przeglądy eksploatacyjne ww. urządzenia podczyszczającego, a czynności z nimi związane odnotowywać w książce eksploatacji urządzenia;
 - d. w zakresie eksploatacji ww. separatora z osadnikiem:
 - 1) kontrolować każdorazowo po większych opadach oraz po okresie zimowym,
 - 2) oczyszczać każdorazowo, w przypadku zamulenia,
 - e. wytworzone odpady zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);
 - f. utrzymywać ww. wylot kanalizacji deszczowej we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym;
 - g. systematycznie prowadzić konserwację wylotu kanalizacji deszczowej, z częstotliwością ustaloną podczas jego eksploatacji na odcinku od wylotu kanalizacji deszczowej do ujścia rowu R-A1 (nie rzadziej niż dwa razy w roku);