

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Remont i modernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kępiński**
III postępowanie, Oznaczenie sprawy: AB.272.14.2023

Wszyscy Wykonawcy

Do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Zapytania

1. W pozycji 95 przedmiaru jest balustrada schodowa przymocowana do ściany w związku z brakiem informacji oraz dokumentacji dotyczącej balustrady prosimy o podanie i udostępnienie rysunków balustrady oraz z czego ma być wykonana? Te informacje są potrzebne do sporządzenia oferty cenowej. Czy balustrada ma być rozebrana i zamontowana ponownie czy ma być nową balustradą?

Odpowiedz: Poz 95. dotyczy wymiany balustrady w załączeniu dokumentacja fotograficzna istniejącej przewidzianej do wymiany (fot nr1 do nr 9) oraz dok fotograficzna wyglądu nowej balustrady wraz z sposobem mocowania. Fragment przedstawiony na fot nr 10 nie podlega wymianie. Przedstawione na fotografiach pochwyty na ścianach podlegają wymianie na nowe.

Fot nr4, 8 i 9 przedstawia do wymiany zabudowę na całej wysokości kondygnacji. Po demontażu istniejącej wykonujemy poręcz po obu stronach schodów od środka i od zewnątrz. fragmenty które pozostaną od strony korytarza pod biegiem schodów (fot nr 8) zabudowujemy poręczą analogicznie jak na schodach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/Jerzy Dobrzyński