

Wągrowiec, dnia 07. 03. 2022r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

- 1. Z uwagi na utrudniony dojazd proszę o informacje jaką trasą jest wyznaczony dojazd do budowy.**

Zamawiający przewiduje dojazd do placu budowy od strony ulicy Lipowej lub od strony ulicy Sienkiewicza. Ewentualne zniszczenia spowodowane transportem materiałów i sprzętu na teren budowy Wykonawca zobowiązany będzie naprawić, a trasę przejazdu doprowadzić do stanu pierwotnego do dnia odbioru robót.

- 2. Proszę o informacje jaka jest nośność alejek z asfaltu w parku w tym jaka jest grubość asfaltu.**

Zamawiający nie posiada informacji na temat nośności oraz grubości alejek z mieszanki mineralno – asfaltowej. Ewentualne zniszczenie przedmiotowych alejek Wykonawca winien będzie naprawić do dnia odbioru robót.

- 3. Proszę o informacje w jaki sposób należy wykonać przejścia z światłowodem pod alejkami.**

Przejścia światłowodem pod alejkami należy wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej.

- 4. Czy Zamawiający przewidział rozebranie chodnika z płytek betonowych który znajduje się w zakresie zagospodarowania.**

Szczątkowy chodnik z płytek chodnikowych należy zdemontować i zutylizować w ramach ceny ryczałtowej.

- 5. Z uwagi na zakres robót do wykonania zwracam się z prośbą o dopuszczenie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej w**

Zamawiający: Gmina Miejska Wągrowiec

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Budowa skateparku w parku 600lecia”

Sygnatura akt: 271.04.2022

ograniczonym zakresie oraz kierownika robót branży drogowej, z uprawnieniami budowlanymi w specjalności inżynierskiej drogowej w ograniczonym zakresie.

Zamawiający dopuszcza kierownika budowy z powyższymi uprawnieniami.

- 6. W czasie wizji lokalnej stwierdzono inne niż w projekcie rzędne terenu . Czy zamawiający zwiększenie ilości korytowanie i wywiezienia ziemi będzie traktował jako roboty dodatkowe.**

Ewentualne zwiększenie ilości korytowania i wywiezienia ziemi nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe. Zgodnie z §3 ust. 9 istotnych postanowień umowy „Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy oraz w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw, których konieczność wykonania ujawni się w trakcie wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie były wyraźnie wymienione w Umowie, jego Załącznikach lub wykraczały poza szczegółowe wyliczenia czynności i prace w nich zawarte, ale które posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć w świetle obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia).”

Niniejsze pismo staje się treścią SWZ.

Z poważaniem

BURMISTRZ

MIASTA WĄGROWCA

/-/ JAROSŁAW BERENDT