

## Wszyscy zainteresowani Wykonawcy

Sprawa: Odpowiedź na zapytania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Konservacja infrastruktury oświetlenia ulicznego sieci wydzielonej i skojarzonej z obwodami  
firmy TAURON na terenie miasta Katowice” 1/I/2023/WP.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania dotyczące SWZ dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Dotyczy: Punkt 7.1.4. C): Prosimy o informację czy nie należałoby zmienić zapisu w 2-óch podpunktach SIWZ: „Uprawnienia dozorowe w zakresie wykonywania prac pod napięciem przy odłączaniu i podłączaniu uziemień w liniach o napięciu nN” i „Uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem przy odłączaniu i podłączaniu uziemień w liniach o napięciu nN” na zapis „Uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem na napowietrznych liniach energetycznych do 1kV oraz przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV” ze względu na to, że Zamawiający wymaga wykonywania prac pod napięciem a w tym przypadku nie występują prace podłączania uziemień.
2. Dotyczy: Punkt 7.1.4. C): Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do obsługi piły mechanicznej do ścinki drzew, natomiast w załączniku nr 9 ppkt 13 jest mowa jedynie o przycinaniu gałęzi i krzewów (obławianiu). Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza wykonanie tych prac nożycami ręcznymi oraz piłką ręczną ze względu na mały zakres prac i brak potrzeby stosowania pił elektrycznych czy spalinowych, tym bardziej, że prace są prowadzone w pobliżu instalacji elektrycznych.?

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) - dalej: „ustawa Pzp” udziela odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez Wykonawcę posiadania uprawnień dozorowych i wykonawczych na prace wykonywane pod napięciem przy odłączaniu i podłączaniu uziemień w liniach Nn. W związku z tym Miejski Zarząd Ulic

i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany SWZ następująco:

SWZ jest:

W pkt 7.1.4 . - Zdolności technicznej lub zawodowej

c) Kadra techniczna (tiret 5 i 6)

- **Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia dozorowe w zakresie wykonywania prac pod napięciem:**
  - na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV
  - przy odłączaniu i podłączaniu uzemień w liniach nN
- **Minimum 4 osoby posiadające uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem:**
  - na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV (linie napowietrzne gołe i izolowane, linie kablowe, urządzenia rozdzielcze)
  - przy odłączaniu i podłączaniu uzemień w liniach nN

W SWZ Powinno być:

W pkt 7.1.4 - Zdolności technicznej lub zawodowej.

c) Kadra techniczna (tiret 5 i 6)

- **Minimum 2 osoby posiadające uprawnienia dozorowe w zakresie wykonywania prac pod napięciem:**
  - na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV
- **Minimum 4 osoby posiadające uprawnienia w zakresie wykonywania prac pod napięciem:**
  - na urządzeniach elektroenergetycznych na napięciu do 1 kV (linie napowietrzne gołe i izolowane, linie kablowe, urządzenia rozdzielcze).

Ad.2 Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac narzędziami ręcznymi przy zagwarantowaniu przez Wykonawcę terminowości przedmiotowych prac. W związku z tym Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 dokonuje zmiany SWZ poprzez usunięcie w pkt 7.1.4. - Zdolności technicznej lub zawodowej ppkt c) Kadra techniczna tiret 12 o treści „Minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do obsługi pił mechanicznych do ścinki drzew”.

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach jako zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 w związku z art. 286 ust 3 ustawy Pzp zmienia SWZ oraz przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców ze zmianami w celu należytego przygotowania i złożenia ofert. Zmienia się zatem SWZ następująco:

W pkt. 12.1 jest:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 18.04.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

Powinno być

„Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 20.04.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

W pkt 14.1 i 14.4 jest

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> do dnia 20.03.2023r. do godz: 09:55.”

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.03.2023r. o godz: 10:00 - link do transmisji on-line na stronie internetowej zamawiającego.”

Powinno być:

„Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> do dnia 22.03.2023r. do godz: 09:55.”

„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.03.2023r. o godz: 10:00 - link do transmisji on-line na stronie internetowej zamawiającego.”

Niniejsze pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice> w dniu 15.03.2023r

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Otrzymują:

1. Wykonawcy uczestniczący w przedmiotowym postępowaniu.
2. WP a/a sprawy.

Zamieszczono:

Strona internetowa <https://platformazakupowa.pl/pn/mzum.katowice>.

**KIEROWNIK**  
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
  
Łekek Mizdański

**DYREKTOR**  
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach  
  
Piotr Handwerker

Administratorem danych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach (40-381) z siedzibą przy ul. Kantorówny 2a. Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, realizacja obowiązku prawnego lub zadania. Przysługują Państwu prawa: sprostowania i dostępu do danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, odwołania zgody, sprzeciwu oraz wniesienia skargi.

Szczegóły: <https://mzum.katowice.pl/content/rodo7>

