

GŻ/230-2-12/2023

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: Modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu (dalej jako: Zamawiający), działając zgodnie z art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia, do Zamawiającego wpłynęło pytanie. Zamawiający poniżej przedstawia treść zapytania oraz udziela na nie odpowiedzi.

Pytanie 1:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie zapisu w SWZ rozdz. VI Warunki udziału w postępowaniu pkt. 4 ppkt B „Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej [...]

- jedna osoba – posiadająca uprawnienia do instalacji izotopowych czujek dymu.”

W dołączonych dokumentach technicznych nie ma mowy o instalowaniu izotopowych czujek dymu, co za tym idzie wymóg posiadania takiej osoby jest nieuzasadniony.

Odpowiedź:

Zamawiający, usuwa zapis w SWZ rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu pkt 4 ppkt B" Warunek udziału w postępowaniu do dotyczący zdolności zawodowej - jedna osoba -posiadająca uprawnienia do instalacji izotopowych czujek dymu .

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisów w „Projektowane Postanowienia Umowne” i wprowadzenie odbiorów częściowych, a co za tym idzie rozliczenia za wykonanie poszczególnych etapów robót fakturami częściowymi po zakończeniu tych etapów robót i ich odbiorze przez Zamawiającego do 70% wartości brutto zamówienia, ze względu na duży zakres prac i termin wykonania do 180 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisów w " Projektowanych Postanowieniach Umownych."

Anna Piątek – Olszuk
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu