

## **Załącznik do zestawienia stolarki**

### **Uwaga:**

#### **Drzwi S1 i S2 – dodatkowe wymagania:**

Drzwi oznaczone w zestawieniu stolarki jako drzwi **S1** i **S2** należy doposażyć na etapie produkcji w zamek elektromotoryczny do rozryglowywania w przypadku pojawienia się dymu oraz w przepust, umożliwiający doprowadzenie okablowania na późniejszym etapie.