



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

NIP- 551-21-23-091

PKD- 8610Z

REGON- 000805666

KONTO – Bank Pekao S.A.

06 1240 4748 1111

0000 4872 7945

Nasz znak:

TZ/2500/21/214/2023

Andrychów dn., 15.01.2024 r.

INFORMACJA O WPLYNIĘCIU PYTANIA DO TREŚCI SWZ I OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa dachów Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie” – znak sprawy: TZ/2500/21/2023

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, dalej „Zamawiający”, na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje, że w postępowaniu zostało złożone pytanie i poniżej podaje jego treść oraz udzieloną odpowiedź. Jednocześnie w związku z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Projekt wykonawczy, opis str.7 - Rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe.

Proszę o potwierdzenie, że stal profilowa, podtrzymująca nową więźbę na dwuteowniki HEA260 ma być ze stali S355. Oznaczenie gatunku stali 18G2AV jest nazewnictwem z nieobowiązującej Polskiej Normy i wskazuje stal o podwyższonej wytrzymałości (wyższej niż S355).

Odpowiedź: Stal profilowa, podtrzymująca nową więźbę na dwuteowniki HEA260 ma być ze stali S355.

Powyższe wyjaśnienie stanowi integralną część SWZ

W związku z art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w poniższym zakresie:

1. W Rozdziale XIV pkt. 1:

Jest:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.02.2024 r.

Winno być:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 16.02.2024 r.



WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY

34 -120 Andrychów; ul. J. Dąbrowskiego 19

tel.(33) 875-75-76; 875-24-46 (47); 875-45-41; fax (33) 875-45-59; www.szpital.info.pl; e-mail:szpital@szpital.info.pl

2. W Rozdziale XVI pkt. 1:

Jest:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow w terminie do dnia 16.01.2024 r. do godz. 09.00

Winno być:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow w terminie do dnia 18.01.2024 r. do godz. 09.00

3. W Rozdziale XVI pkt. 6:

Jest:

6. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert (nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert), tj. 16.01.2024 r. o godz. 09.30.

Winno być:

6. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert (nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert), tj. 18.01.2024 r. o godz. 09.30

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez mian.

*Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala
Psychiatrycznego w Andrychowie*

Piotr Kopijasz

Otrzymują:

1 x https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_andrychow

1 x a/a