



# Gmina Świecie



---

Świecie, dnia 23 września 2024 r.

**OR-IN.271.26.2024**

**Zamawiający:**

Gmina Świecie  
ul. Wojska Polskiego 124  
86-100 Świecie

**Do Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji dla zadania publicznego **pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1285C polegająca na budowie drogi rowerowej relacji Gruczno-Topolinek, rozpoczynającej się na wysokości Chrystkowa”**.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00496964/01 w dniu 2024-09-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w BZP pod numerem 2024/BZP 00510906/01 w dniu 2024-09-23

Na podstawie art. 284 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ oraz udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5, ust. 6 i ust. 7 oraz art. 271 ustawy Pzp Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz zmienia treść SWZ wydłużając termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

**Pytanie Wykonawcy Nr 1:**

Prosimy o załączenie specyfikacji na warstwę wiążącą i ścieralną.

### **Odpowiedź Zamawiającego Nr 1:**

Zamawiający udostępnia dokumentację projektową: plik o nazwie: „Uzupełnienie do załącznika Nr 2 do SWZ - OR-IN.271.26.2024”.

### **Pytanie Wykonawcy Nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza granulát dla warstwy wiążącej w ilości zgodnej z wymaganiami WT-2? Ilość granulatu oraz jego jakość w mieszance asfaltowej podlegają weryfikacji zgodnie z zapisami PN-EN 13108-8 2007 Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania. Część 8: Destrukt asfaltowy oraz Wymaganiom Technicznym WT-2.

### **Odpowiedź Zamawiającego Nr 2:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną, jednak z zastrzeżeniem, iż wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie może być większy od wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzącej w skład mieszanki mineralno-asfaltowej - dla przypomnienia mieszanka przewidziana do wbudowania w warstwę wiążącą to AC11W 50/70 KR1-2. Oprócz wymiaru D kruszywa należy spełnić wszystkie inne wymagania dotyczące granulatu asfaltowego zawarte m. in. w punktach 2.2 oraz 2.6 specyfikacji.

### **Pytanie Wykonawcy Nr 3:**

Zgodnie z art. 284 ustawy prawo zamówień publicznych występujemy z prośbą o udostępnienie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

### **Odpowiedź Zamawiającego Nr 3:**

Zamawiający udostępnia Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

## **Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu:**

### **SEKCJA VIII - PROCEDURA**

#### **8.1. Termin składania ofert**

##### **Przed zmianą:**

2024-09-30 09:00

##### **Po zmianie:**

2024-10-08 09:00

#### **8.3. Termin otwarcia ofert**

##### **Przed zmianą:**

2024-09-30 09:15

**Po zmianie:**

2024-10-08 09:15

#### **8.4. Termin związania ofertą**

**Przed zmianą:**

2024-10-29

**Po zmianie:**

2024-11-06

### **SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE**

**Zamawiający zmienia treść SWZ i wydłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.** Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców na platformie zakupowej. Zamawiający na platformie zakupowej udostępni dodatkowy plik tj. uzupełnienie do załącznika Nr 2 do SWZ - OR-IN.271.26.2024.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z informacją Zamawiającego i zastosowania się do jej zapisów składając ofertę przetargową, tak aby była zgodna z treścią SWZ.

**Zamawiający zmienia treść SWZ:**

**Przed zmianą:**

#### **XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 29 października 2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Po zmianie:**

#### **XVIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni, czyli **do dnia 06 listopada 2024 r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**Przed zmianą:**

### **XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

**1.** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie>** na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 30 września 2024 r. do godziny 09:00.**

**Po zmianie:**

## **XXII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/swiecie> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania **do dnia 08 października 2024 r. do godziny 09:00.**

**Przed zmianą:**

## **XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **30 września 2024 r. o godzinie 9:15.**

**Po zmianie:**

## **XXIII. TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08 października 2024 r. o godzinie 9:15.**

**Zamawiający zmienia treść SWZ:**

**W załączniku:**

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2. Uzupelnienie do załącznika Nr 2 do SWZ - OR-IN.271.26.2024

Burmistrz Świecia

Krzysztof Kułakowski