







Szczegół wyprowadzenia drutów alarmowych spod pokryw końcowych w pomieszczeniu wymiennikowni



OZNACZENIA

-  Przewód sygnalizacyjny miedziany ocynowany
-  Przewód sygnalizacyjny miedziany
-  $n \ n$ Spięcie przewodów alarm. w pomieszczeniu wymiennikowni
-  Instalacja alarmowa istniejącego przyłącza



Zakład Usług Projektowych

Zamawiający Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej -Gliwice Sp. z o.o. - Gliwice, ul. Królewskiej Tamy 135

Tytuł projektu Przyłącze ciepłownicze w.p. do bud. przy ul. Libelta 17,19 w Gliwicach

Tytuł rys.

Schemat instalacji alarmowej

	Imię i nazwisko	Nr. upraw.	Specjalność	Podpis	Data	Skala	Nr.umowy
PROJEKTANT	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		06.2023	1:250	U4/2023
WYKONAŁ	mgr inż. J.Bania	793/01	Sieci zewnętrzne		Nr.rys 4 - 4/23		Nr.kol. 4