

dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr referencyjny: ZP.271.11.2023.TB pn. „ Budowa odcinków oświetlenia drogowego na terenie gminy Strzyżów „*

Zapytanie od oferenta:

Proszę o udzielenie informacji czy z uwagi na krótki okres realizacji zamówienia i związany z tym problem z dostępnością słupów stalowych ocynkowanych malowanych na kolor RAL 7016 i lakier bezbarwny, Zamawiający wyrazi zgodę na zabudowanie w przedmiotowym postępowaniu słupów stalowych ocynkowanych ale nie malowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę słupów na ocynkowane bez malowania.