

/fragment - szatnie/



_____. - zakres opracowania

1) WPIĘCIE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH SPIRO DO ISTNIEJĄCYCH PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ POD NADZOREM KOMINIARZA OBSŁUGUJĄCEGO OBIEKT SZPITALA. POTWIERDZIĆ PROTOKOŁEM, ŻE KANAŁ WENTYLACYJNY DEDYKOWANY JEST JEDYNNIE DO OBSŁUGIWANEGO POMIESZCZENIA.

2) OPISANE W PROJEKCIE RURY SPIRO SĄ TO PRZEWODY SZTYWNE POSIADAJĄCE ATTEST DO STOSOWANIA W WENTYLACJI DLA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się z opisem technicznym i wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.

Modernizacja dwóch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku Szpitala Pulmonologiczno-Reumatologicznego w Kup

RZUT PIWNIC

FRAGMENT - SZATNIE

dz. nr 124, 125, 126, 127, 748/120
jedn. ewid. Dobrzeń Wlk., obręb Kup
ul. Karola Miarki 14

NR RYS.: **A-1**

SKALA: 1:50

F:420x900mm

architektura

STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT
MODERNIZACJI

Podpisy:

zia

2