

Skoki, dnia 7.09.2020r.

ZP .271.11.2020

**Wyjaśnienie dotyczące SIWZ na
„BUDOWA KANALIZCJI SANITARNEJ W SKOKACH, REJON ULIC FALISTA, DOJAZD,
GÓRNA I OKRĘŻNA”**

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów , Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1.Czy Zamawiający posiada przedmiary w formacie ATH

Odpowiedź: Tak przedmiary zostaną udostępnione w formacie ATH

2.Czy wymagana jest całkowita wymiana gruntu

Odpowiedź: Nie jest wymagana wymiana gruntu

3.Czy Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego

Odpowiedź: koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Zamawiający

4.Do kogo należą drogi .

Odpowiedź: Inwestycja realizowana będzie na gruntach i drogach gminnych

5.Czy wymagane będzie inspekcja TV kanałów

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania inspekcji TV kanałów

6.Czy Zamawiający posiada dokumentację geotechniczną

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej

7.Czy będzie konieczność odwodnienia wykopów igłofiltrami. Jeśli tak to w jakich ilościach

Odpowiedź: Inwestycja realizowana będzie w terenie o rozpoznanych podczas wcześniejszych inwestycji warunkach geotechnicznych : piaski drobne i średnie, gliny piaszczyste i zwałowe poziom wody gruntowej poniżej poziomu posadowienia rzędnych dna rurociągów kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

/ - / Tadeusz Kłós