



Szamotuły, 9 sierpień 2022 roku

WI.271.16.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2022/BZP 00283442/01 z dnia 29 lipca 2022 r. pn.: **„Budowa boiska przy ul. Nowowiejskiego w Szamotulach”** w związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamawiający określił minimalne wymagania podając jedynie rodzaj, oraz wysokość włókna. Zwracamy uwagę, iż tak określone wymagania narażają Zamawiającego na zastosowanie produktów bardzo niskiej jakości, ponieważ dają możliwość zamontowania, przy takich wytycznych, wszystkich możliwych produktów z trawy syntetycznej dostępnych na rynku, w tym pochodzenia chińskiego czy tureckiego, co może skutkować koniecznością wymiany nawierzchni po krótkim okresie użytkowania.

W związku z powyższym prosimy o określenie parametrów i dokumentów standardowych dla traw wielofunkcyjnych, które są najczęściej stosowane na tego typu boiskach. Nawierzchnia spełnia wymagania normy EN 15330-1:2013, co świadczy o wysokiej Jakości trawy. Zapewniamy, że określenie poniższych parametrów zapewni Zamawiającego, że otrzyma produkt wysokiej Jakości i zapewni odpowiednie warunki do gry.

Parametry nawierzchni syntetycznej trawiastej:

-typ włókna: 100 % monofil, włókna teksturowane (skręcone)

-podkład trawy: lateksowy

WI.271.16.2022 - Przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 pn.: „Budowa boiska przy ul. Nowowiejskiego w Szamotulach”



-ciężar włókna: min. 11.500 Dtex.

-grubość włókna min. 180 mikronów

-wysokość włókna: min. 18 mm,

-ilość pęczków: min. 22.000

-ilość włókien: min. 350 000/ m2

- waga włókna: min. 1100gr/m2

-ciężar całkowity nawierzchni: min. 2.000 gr. / m2

-kolor nawierzchni: zielony

-wypełnienie: nawierzchnię z trawy syntetycznej należy wypełnić piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją jej Producenta.

Dokumenty potwierdzające minimalne parametry trawy syntetycznej:

- atest PZH;

- kartę techniczną wydaną przez producenta (zawierającą charakterystykę i parametry techniczne);

- autoryzacja producenta proponowanej nawierzchni trawy syntetycznej wydana na to zadanie z potwierdzeniem gwarancji producenta;

- raport z badań na zgodność z normą EN 15330-1:2013 wykonany przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający minimalne parametry oferowanej trawy;

- certyfikat ITF kategorii min. 5 potwierdzający, że nawierzchnia jest nawierzchnią szybką

- badanie reakcji na ogień dla oferowanej nawierzchni (trawa+zasyp) wg normy EN 13501-1 wykonane przez akredytowane laboratorium



- próbka 10x20cm oferowanej trawy z oryginalną metryką producenta;

W związku z powyższy prosimy o określenie minimalnych parametrów i dokumentów o te wymienione powyżej.

Ad. 1

Zamawiający uprzejmie informuję, że wyceniona oferta złożona w tym postępowaniu musi uwzględniać parametry i standardy nawierzchni zgodnie z normą EN 15330-1:2013. Dopuszczamy Państwa rozwiązanie jako równoważne do zastosowanego w naszej dokumentacji projektowej. Dokumenty potwierdzające minimalne parametry trawy syntetycznej będą wymagane na etapie realizacji inwestycji.

Pytanie 2:

Wśród wymaganych dokumentów Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu IAAF („Product Certificate”). Zwracamy uwagę, że dokument ten dotyczy nawierzchni poliuretanowych. W postępowaniu Zamawiający wymaga nawierzchni ze sztucznej trawy, której ten certyfikat nie dotyczy.

W związku z powyższym prosimy o wykreślenie z wymaganych dokumentów przedstawienia certyfikatu IAAF („Product Certificate”).

Ad. 2

Zamawiający uprzejmie informuję, że w wyniku przeoczenia wpisano wśród wymaganych dokumentów certyfikat IAAF („Product Certificate”) w dokumentacji projektowej. W związku z powyższym w/w dokument nie będzie wymagany w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.