

Gmina Dębowa Łąka  
Dębowa Łąka 38  
87-207 Dębowa Łąka

Nr postępowania: RG.271.4.2023

### INFORMACJA/ ZMIANA Nr 3

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania przetargowego pn.: „**Modernizacja poprzez przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka**”, Gmina Dębowa Łąka udziela informacji/wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie 1:**

Jaka jest wymagana moc znamionowa agregatu prądotwórczego? 125kVA, 110kVA, 82.5kVA czy 40kVA?

**Odp. 1:**

W projekcie branży elektroenergetycznej podano moc agregatu prądotwórczego na 82.5kVA/66kW. Zatem wymagana moc agregatu prądotwórczego to 82.5kVA/66kW.

**Pytanie 2:**

Czy agregat prądotwórczy ma być zamontowany na fundamencie stałym czy na podwoziu z homologacją?

**Odp. 2:**

Zamawiający wyraża zgodę na zamontowanie agregatu na fundamencie stałym.

**Pytanie 3:**

Czy przewiduje się wykonywanie instalacji sygnalizacji włamania i napadu? Jakie założenia powinna spełniać taka instalacja?

**Odp. 3:**

Sygnalizację włamania zapewnić w zakresie drzwi wejściowych do budynku technologicznego oraz włączów do studni i zbiorników wody czystej.

**Pytanie 4:**

Czy przewidywane jest wykonanie niezależnego systemu monitoringu pracy stacji (zdalny dostęp)? Jakie założenia powinien spełniać taki system?

**Odp. 4:**

Tak wykonawca ma zapewnić system monitoringu zgodnie z opisem w projekcie branży technologicznej- pkt 7.5.opisu.

System ma zapewnić możliwość odczytu informacji nt. stanów pracy urządzeń technologicznych oraz zdalnego sterowania pracą urządzeń na SUW z siedziby eksploatatora obiektu.

**Pytanie 5:**

Czy wykonawca ma dostarczyć stanowisko komputerowe z monitorem? Jakie parametry powinno spełniać takie stanowisko?

**Odp. 5:**

Tak ma dostarczyć. Zgodnie z opisem w projekcie branży technologicznej (pkt 7.5. opisu) lub równoważny.