

Wąbrzeźno, 02.02.2022 r.

WI.ZP.271.1.2022

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont drogi
gminnej nr 070312C relacji Orzechówko – Pływaczewo**

Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęły do zamawiającego wraz z wyjaśnieniem.

Treść zapytania

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka lub odcinków próbnych przed wykonaniem robót bitumicznych? Jeżeli tak to prosimy o podanie zakresu robót, lokalizacji, konstrukcji i konstrukcji odcinków próbnych.

Odpowiedź zamawiającego

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego w odległości 6 km od remontowanej drogi nr 070312C w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z SST tj:

1. SST_D.04.02.02 Warstwa odsączająca pkt 5.3 – grubość warstwy odsączającej o grubość 10 cm, powierzchnia 2270 m²,
2. SST_D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z KŁSM pkt. 5.5 – grubość 20 cm powierzchnia 2130 m²,
3. SST_D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych pkt 5.3 (odesłanie do SST_D.05.03.05 pkt 5.8),
4. SST_D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego pkt 5.6 - AC 11 S grubość 4 cm, AC 16 W grubość 5 cm – powierzchnia 1400 m².

WÓJT
mgr Władysław Łukasik