



RliFZ.271.13.2023.KRDG

Obrowo, dnia 06.10.2023 r.

**Zamawiający:**  
**Gmina Obrowo**  
**ul. Aleja Lipowa 27**  
**87-126 Obrowo**

## **Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

**Dotyczy postępowania: „Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Obrowo”**

Zgodnie z art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że załączył do SWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Udostępniona dokumentacja jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.**

**Pytanie 2:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.**

**Pytanie 3:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie



robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy

**Odpowiedzi:** Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy

**Pytanie 4:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

**Odpowiedzi:** Zamawiający potwierdza, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

**Pytanie 5:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

**Odpowiedzi:** Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiącego podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Pytanie 6:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Odpowiedzi:** Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiącego podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

**Pytanie 7:** Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.



**Odpowiedzi:** Zamawiający wymaga realizacji kontraktu zgodnie z zawartą umową i załączonymi przedmiarami opracowanymi na podstawie kosztorysów inwestorskich.

**Pytanie 8:** Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

**Odpowiedzi:** Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 2 065 023,10 zł.

**Pytanie 9:** Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

**Odpowiedzi:** Zamawiający zamierza przeznaczyć 2 540 000,00 zł na przedmiotowe postępowanie.

**Pytanie 10:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach inwestycji Zamawiający nie będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych

**Odpowiedzi:** Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinków próbnych.

**Pytanie 11:** Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

**Odpowiedzi:** Nie dotyczy.

**Pytanie 12:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

**Odpowiedzi:** Zamawiający potwierdza, że wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

**Pytanie 13:** Wykonawca wnosi o podanie hierarchii ważności dokumentów.



Odpowiedzi: **Zamawiający ustala, że w hierarchii ważności dokumentów najważniejsza jest umowa**

**Pytanie 14:** Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg,

Odpowiedzi: **Zamawiający nie posiada dokumentacji w wersji .dwg.**

**Pytanie 15:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że w zakresie planowanej przebudowy nie będą wchodziły prace związane z przestawieniem ogrodzenia przyległych posesji.**

**Pytanie 16:** Wykonawca wnosi o aktualizację przedmiarów, pozycje w przedmiarach nie uwzględniają odsadzek konstrukcyjnych zgodnie z przekrojami konstrukcyjnym nawierzchni.

Odpowiedzi: **Wykonawca w złożonej ofercie powinien uwzględnić koszt odsadzek konstrukcyjnych zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi nawierzchni.**

**Pytanie 17:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że na zadaniu nie należy ujmować w koszcie żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że na zadanie nie obejmuje zakupu i montażu żadnych tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.**

**Pytanie 18:** Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że Zamawiający dysponuje aktualnymi uzgodnieniami oraz zatwierdzeniami niezbędnymi do realizacji inwestycji.**

**Pytanie 19:** Prosimy o wyodrębnienie w przedmiarach ilości studni/włazów kanalizacyjnych/zaworów wodociągowych do regulacji .

Odpowiedzi: **Ilość studni kanalizacyjnych i zaworów wodociągowych podane są w przedmiarze poz. 5.**



**Pytanie 20:** Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w ramach regulacji studni/włazów kanalizacyjnych/zaworów wodociągowych nie należy ujmować kosztów zakupu nowych materiałów

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że w ramach regulacji studni/włazów kanalizacyjnych/zaworów wodociągowych nie należy ujmować kosztów zakupu nowych materiałów**

**Pytanie 21:** Prosimy o zaznaczenie zjazdów bitumicznych na PZT ul. Słonecznej w m. Osiek nad Wisłą oraz zamieszczenie rysunku przekroju konstrukcyjnego zjazdu.

Odpowiedzi: **Na ulicy Słonecznej w m. Osieku nad Wisłą nie przewiduje się zjazdów bitumicznych.**

**Pytanie 22:** Prosimy o dodanie pozycji w przedmiarze dotyczącej wykonania podbudowy z kruszywa grubości 10 cm na zjazdach w m. Silno ul. Leśna oraz Spacerowa zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Odpowiedzi: **W ofercie należy uwzględnić koszt wykonania podbudowy z kruszywa grubości 10 cm na zjazdach w m. Silno ul. Leśna oraz Spacerowa zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.**

**Pytanie 23:** Prosimy o potwierdzenie, że na zjazdach ul. Szczęśliwej, Wodnej i Widokowej w m. Osiek nad Wisłą nie należy wykonywać podbudowy z kruszywa grubości 10 cm zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.

Odpowiedzi: **Zamawiający potwierdza, że na zjazdach ul. Szczęśliwej, Wodnej i Widokowej w m. Osiek nad Wisłą nie należy wykonywać podbudowy z kruszywa grubości 10 cm zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym.**

**Pytanie 24:** Dotyczy „Specyfikacja techniczna nr 1 Nawierzchnie asfaltowe”, przedstawione w SST wymagania dla projektowanych mieszanek na warstwę wiążącą (AC 16 W) i warstwę ścieralną (AC 11 S) oparte są o normę PN-S-96025:2000. Przywołana norma ma status normy wycofanej. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w dokumentach technicznych WT-1 i WT-2 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę mineralno-asfaltową co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedzi: **Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i możliwość zastosowania zapisów w zakresie wymagań jakościowych zawartych w dokumentach technicznych WT-1 i WT-2 2014.**



**Pytanie 25:**

Dotyczy „Specyfikacja techniczna nr 1 Nawierzchnie asfaltowe”, w SST w pkt 1.3 wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę wiążącą z BA 0/20 oraz mieszankę na warstwę ścieralną z BA 0/16. Aktualnie obowiązujące wymagania techniczne nie przewidują takich mieszanek mineralno-asfaltowych. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z obowiązującą nomenklaturą na warstwę wiążącą należy zastosować mieszankę z AC 16 W oraz na warstwę ścieralną mieszankę z AC 11 S dla kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedzi:

**Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na warstwę wiążącą nawierzchnie z AC16 W oraz warstwę ścieralną mieszankę z AC 11S dla kategorii ruchu KR-1-2.**

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**Przewodniczący Komisji Przetargowej**

/-/ mgr Dawid Głowacki