

2020/ 5601 /NZ/WK

Tychy, 12 października 2020 r.

Sprawa nadrzędna:

**ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM
W PRZETARGU**

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.:

Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Zadanie 1

Budowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych od pkt „Y” w rejonie potoku Wilkowyjskiego do pkt. „W” w rejonie ul. Podleskiej w Tychach.

Zadanie 2

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku byłej kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach.

Zadanie 3

Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłego w budynku byłej kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) informujemy o wpływie zapytań dotyczących ww. przetargu, na które Zamawiający udzielił odpowiedzi jak niżej:

I. Pytania Wykonawców

Treść zapytania 1:

„Zwracamy się z prośbą o udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu? Jeśli nie, kto ponosi koszty wykonania POR?
2. Proszę o informację czy izolacja pogrubiona obejmuje całe zadanie 1. zasilanie i powrót?
3. Czy wycinka drzew wchodzi w zakres przedmiotu zamówienie? Kto ponosi koszty wycinki?
4. Jakie ilości demontaży należy przyjąć do wyceny sieci wodociągowej dn 225 mm oraz przyłączy dn 40mm i dn50mm?. Brak informacji na rysunkach.
5. Brak w dokumentacji rysunków dotyczących ułożenia rur teletechnicznych. Proszę o uzupełnienie.
6. Kto ponosi koszty zajęcia pasa?
7. Czy kosztorys należy dołączyć do oferty?
8. W 9 ust. 15 Umowy Zamawiający odnosi się do sytuacji braku przedstawienia przez Wykonawcę „wszystkich dowodów zapłaty na min. 3 dni przed upływem terminu płatności faktur przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 13”. Prawdopodobnie doszło do omyłki, gdyż termin wskazany w ust. 13 jest terminem płatności dla Wykonawcy. Wnosimy o wyjaśnienie wątpliwości i poprawienie omyłki. Dodatkowo w 9 ust. 15 Umowy Zamawiający przewiduje wstrzymanie wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wnosimy o wskazanie terminu końcowego takiego wstrzymania poprzez dodatnie do 9 ust. 15 Umowy, że wstrzymanie wynagrodzenia dla Wykonawcy następuje „do czasu przedstawienia dowodów zapłaty”.

9. W § 14 ust. 4 Umowy Zamawiający przewiduje 3 dniowy termin na dokonanie przez Wykonawcę zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. W przypadku, gdy żądanie Zmawiającego dot. wykonania takiej zmiany zostanie zgłoszone przed dniami wolnymi od pracy (np. w piątek po południu) to Wykonawca w rzeczywistości będzie miał mniej niż 3 dni na dokonanie zmian, które mogą wymagać większej ilości pracy. Wnosimy o wyznaczenie Wykonawcy terminu 3 dni roboczych, tak aby miał on realne szanse na dokonanie odpowiednich zmian w harmonogramie.
10. W odniesieniu do zapisu § 12 ust. 2 Umowy prosimy o jego modyfikację poprzez sprecyzowanie terminu opóźnienia, który spowoduje odstąpienie. Obecny zapis jest podany bardzo uznaniowo.
11. Czy na spełnienie wymogu posiadania zdolności technicznych w zakresie budowy, przebudowy lub wymiany wodnej sieci ciepłej w technologii rur preizolowanych, jako długość sieci ciepłowniczej dwu przewodowej, należy rozumieć „zasilanie i powrót”?

Treść zapytania 2:

„Pytanie dot. postępowania - znak sprawy nr 19/PN/NZ/VII/2020 pn. „Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach.

Zadanie 1

Budowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych od pkt „Y” w rejonie potoku Wilkowyjskiego do pkt. „W” w rejonie ul. Podleskiej w Tychach.

Zadanie 2

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku byłej kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach.

Zadanie 3

Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłego w budynku byłej kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach.

Zwracamy się z prośbą o udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. W odniesieniu do zapisu § 16 ust. 2 wzoru umowy: „Umowa ubezpieczenia musi zapewniać wypłatę odszkodowania w złotych polskich, bez ograniczeń” - prosimy o wyjaśnienie jak dokładnie należy rozumieć treść ww. zapisu i czy jest on równoznaczny z brakiem możliwości wprowadzenia do umowy ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej?

Treść zapytania 3:

***„Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:
Likwidacja Kotłowni Wilkowyje w Tychach.***

Zadanie 1

Budowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych od pkt „Y” w rejonie potoku Wilkowyjskiego do pkt. „W” w rejonie ul. Podleskiej w Tychach.

Zadanie 2

Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku byłej kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach.

Zadanie 3

Budowa dwufunkcyjnego węzła ciepłego w budynku byłej kotłowni Wilkowyje przy ul. Dojazdowej 10 w Tychach.

W związku z zamiarem złożenia oferty w ww postępowaniu, zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie wyjaśnień do przedmiotu zamówienia i udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy zamawiający posiada projekt wykonawczy prac rozbiórkowych i demontażowych, o którym mowa w punkcie 2.3.1. ppkt o) SIWZ?
2. Jakie uprawnienia powinien posiadać kierownik robót rozbiórkowych i demontażowych?

3. Czy pracownicy przewidziani do prac rozbiórkowych i demontażowych powinni być zatrudnieni na umowę o pracę u wykonawcy?
4. Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie demontażu jednej ze ścian bocznych budynku kotłowni, w celu wytransportowania demontowanych pieców i urządzeń?
5. Czy wykonawca robót rozbiórkowych powinien posiadać referencje na rozbiórkę kotłowni lub kotłów węglowych?
6. Prosimy o podanie technologii wykonania zabezpieczeń dachu - otworów po zlikwidowanych kominach oraz otworów w stropie po zlikwidowanych kanałach zasypowych. Jakże należy użyć do tych prac materiałów?"

Treść zapytania 4:

„1) Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w Rozdziale III p.2.5 a. Wymóg wykonania złączy spawanych stosując tylko kwalifikowane technologie spawania wg warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej a zwłaszcza wymóg posiadania przez Wykonawcę certyfikatu(ów) lub sprawozdania(ń) z badań przeprowadzonych przez jednostkę (WPQR) oceniającego zgodność technologii z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej nie jest wymogiem, który jest stosowany w tego typu postępowaniach (także realizowanych przez PEC Tychy) a wprowadzenie jego do SIWZ znacznie ogranicza konkurencję a co za tym idzie liczbę firm mogących złożyć ofertę.

2) Prosimy o sprecyzowanie zapisu zawartego w Rozdziale III p.2.5 a iż zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania dodatkowych badań złączy spawanych. Jakże to będą badania, ile spawów będzie podlegało badaniom i na czyj koszt będą one przeprowadzane? Brak takich informacji powoduje podanej dla wszystkich oferentów powoduje niemożliwość prawidłowej wyceny zadania. Dodatkowe badania mogą być wyjątkowo kosztowne a jednocześnie nie znając ich charakteru ani ilości nie można przewidzieć czasu wykonania zadania.”

Treść zapytania 5:

„ Zwracamy się z prośbą o udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. W odniesieniu do zapisu § 8 wzoru umowy ust. 5 jest niespójny z ust. 4, który dopuszcza fakturowanie częściowe, prosimy o uwzględnienie również w ust. 5 fakturowania częściowego lub o usunięcie ust. 5, gdyż powiela zapisy z ust. 3 i 5, a nie uwzględnia ust. 4.
2. W § 8 ust. 8 wzoru umowy powołano się na ustęp 6. Czy nie jest to omyłka pisarska? Czy nie powinien być tam przywołany ust. 7?
3. W odniesieniu do zapisu § 13 ust. 16 wzoru umowy zwracamy się z prośbą o wpisanie maksymalnej częstotliwości, np. rocznej.
4. W odniesieniu do zapisu § 8 ust. 7 wzoru umowy brakuje informacji o kosztach zajęcia działek pod prowadzenie robót. W związku z powyższym prosimy o informację czyże są działki i czy będą opłaty?
5. W zadaniu 1 według Decyzji MZUiM o sygnaturze DDA-5.4.10274.17.SSP pkt 1 po wykonaniu sieci ciepłej w pasie drogowym ul. Mikołowskiej będą prowadzone prace przy budowie Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS). Proszę o informację kogo będzie obowiązywała gwarancja na w/w odcinek pasa drogowego? Wykonawcę sieci ciepłej czy ITS?
6. W zadaniu 1 w pkt 11.2 opisu technicznego widnieje zapis, że część trasy projektowanej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Podleskiej przebiega po istniejącej sieci ciepłowniczej, którą należy zdemontować wraz z dwiema komorami. Proszę o informację ile metrów sieci należy zdemontować? Czy to jedyne demontaże sieci wchodzące w opis przedmiotu zamówienia?"

Treść zapytania 6:

„Zwracamy się z prośbą o udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy wymaganą dokumentację techniczną spawania w tym instrukcja technologiczna spawania WPS (dot. zapisu Rozdział III, pkt. 2.5. SIWZ) Wykonawca winien przekazać w II etapie postępowania tj. na wezwanie?
2. Czy na spełnienie warunku oferowania robot budowlanych odpowiadających wymaganiom określonym w rozdziale IX pkt. 4 ppkt 4.1 lit. a) wystarczające będzie przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów lub sprawozdań z badań dot. kwalifikacji technologii spawania metali wydanych dla spawaczy Wykonawcy? „

Treść zapytania 7:

„Z uwagi na dopuszczenie zastosowania rury osłonowej typu GRP produkowanej metodą odlewania odśrodkowego z żywicy poliestrowej, włókna szklanego i piasku o średnicy zewnętrznej DZ650, na przekroczeniu cieku (Potoku Wilkowyjskiego), wnosimy o dopuszczenie rur typu GRP na przekroczeniu pod ul. Mikołowską (2*34m) jako równoważnych dla rur stalowych ze szwem DN600 (610*10). Powyższe dopuszczenie obniży koszty wykonania całego zadania, a zastosowanie rur GRP typu Hobas (odlewane odśrodkowo) nie wymaga zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i jest powszechnie stosowane przez ZEC w Polsce.”

Treść zapytania 8:

„Zwracamy się z prośbą o udzieleniu odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział III pkt.2 ppkt. 2.5: „Zwracamy wymaga posiadania przez wykonawcę certyfikatu(ów) lub sprawozdania(ń) z badań przeprowadzonych przez jednostkę (WPQR) oceniającą zgodność technologii z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu dokumentacji technologicznej spawania, w tym przeglądu instrukcji technologicznej spawania (WSP) oraz wykonania dodatkowych badań złączy spawanych”. – Dokument WPQR mówiący o posiadaniu technologii kwalifikowanej spawania w tym instrukcja technologiczna spawania (WSP), dotyczą wykonywania robót spawalniczych w zakładzie produkcyjnym, natomiast przedmiotowe prace spawalnicze będą wykonywane w terenie, na placu budowy. Z uwagi na powyższe prosimy o wyjaśnienia, czy jest zasadne wymaganie ich od Wykonawcy? Czy może Zamawiający wymaga dokumentów WPQR dla Producenta? ”

II. Odpowiedzi Zamawiającego

Treść odpowiedzi na zapytanie 1:

Ad 1.

Zamawiający zgodnie z zapisami w SIWZ (rozdział III pkt. 2 pkt 2.3.1 lit. i)), nie jest w posiadaniu projektu organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany „w razie potrzeby wykonać projekt organizacji ruchu drogowego oraz ustawienie znaków drogowych, tablic informacyjnych” wg projektu dotyczącego danego zadania. Wszelkie koszty z tym związane, ponosi Wykonawca.

Ad 2.

Zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ, są w niej zawarte szczegółowe informacje dot. materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Dodatkowo Zamawiający informuję, iż izolacja pogrubiona obejmuje całe zadanie 1. zasilanie i powrót.



Ad 3.

Wycinka drzew oraz koszty z tym związane znajdują się po stronie Zamawiającego.

Ad 4.

Niezbędne informacje potrzebne do dokonania wyceny sieci wodociągowej Wykonawca powinien pozyskać z przedmiaru, który został przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ pn. zal_nr_9_dokumentacja_projektowa_dla_zadania_1,2,3, folder pn. Dokumentacja Projektowa Budowy sc Wilkowyje zad 3B.

Ad 5.

Zamawiający informuje, że informacje dotyczące ułożenia rur teletechnicznych znajdują się w dokumentacji projektowej udostępnionej na Platformie Zakupowej Zamawiającego, jako zal_nr_9_dokumentacja_projektowa_dla_zadania_1,2,3, folder pn. Dokumentacja Projektowa Budowy sc Wilkowyje zad 3B, następnie PROJEKT WYKONAWCZY, podfolder Rysunki (rys. nr 10,11,12,24) oraz załącznik nr 6 do SIWZ.

Ad 6.

Koszty związane z zajęciem pasa drogowego w całości ponosi Wykonawca.

Ad 7.

Zamawiający, na żadnym etapie prowadzonego postępowania nie wymaga złożenia kosztorysu. Zgodnie z zapisami w załączniku nr 4 istotne postanowienia do umowy **§ 8 Wynagrodzenie Wykonawcy** pkt 1 Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z formularzem ofertowym, złożonym w postępowaniu. Dodatkowo Zamawiający informuje, że w przypadku wykonania dodatkowych robót w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia określa to pkt 12.

Ad 8.

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ istotne postanowienia do umowy, w § 9 ust. 13 wskazuje się na odpowiedzialność Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, wskazując jednocześnie maksymalny termin płatności, jaki może być wskazany na fakturze. Termin płatności podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy, jako maksymalnie 25 dni, musi jednocześnie być związany z terminami płatności Zamawiającego Wykonawcy. Powyższe sprowadza się do tego, iż termin płatności musi być tak skalkulowany, by płatności podwykonawcom i dalszym podwykonawcom były dokonane na co najmniej 3 dni przed upływem terminu płatności przez Zamawiającego Wykonawcy.

Uwzględniając powyższe, Zamawiający dokonuje poprawy omyłki, a ust. 15 otrzymuje brzmienie:

Jest:

§ 9 Podwykonawcy

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty na min. 3 dni przed upływem terminu płatności faktur przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 13, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

Powinno być:

§ 9 Podwykonawcy

15. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty dotyczących płatności, o których mowa w ust. 13, na min. 3 dni przed upływem terminu płatności faktur przez Zamawiającego, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwoty wynikający z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, chyba że wcześniej Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z ust. 16."

Ad. 9.

Zamawiający informuje, że zapis znajdujący się w załączniku nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia do umowy w §14 Harmonogramie, pkt. 4 zawiera prawidłowy zapis tj.:

„ § 14 Harmonogram

9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag."

Zapis pozostaje bez zmian.

Ad. 10.

Zamawiający, informuje, iż w niniejszym przypadku nie ma możliwości określenia terminu opóźnienia związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, który spowoduje odstąpienie od umowy. Każdorazowo zależy to od stanu faktycznego i okoliczności sprawy. W związku z powyższym, zapis pozostaje bez zmian.

Ad 11.

Zamawiający informuje, że długość sieci ciepłowniczej dwuprzewodowej należy rozumieć jako 1mb sieci ciepłowniczej, na co składa się 1 m zasilania i 1 m powrotu.

Treść odpowiedzi na zapytanie 2:

Ad 1.

Zamawiający w żadnym miejscu w SIWZ nie wskazał wymogów, z których wprost wynika zastrzeżenie franszyzy. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 21 kwietnia 2017 (KIO692/17), przy braku szczegółowych zastrzeżeń i wymagań zawartych w SIWZ, zastrzeżenie franszyzy redukcijnej nie dyskwalifikuje polisy, stanowiąc element nieodłączny i powszechnie stosowany w umowach ubezpieczenia. Jeśli więc Zamawiający w SIWZ nie sprecyzował szczegółowo warunku w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej, nie wymagając pozbawionego określonych ograniczeń ubezpieczenia, takich jak franszyzy redukcijne, czy wymaganie możliwości skorzystania z całej sumy ubezpieczenia przez dany podmiot, to nie sposób czynić zarzutu sprzeczności z treścią warunku udziału w postępowaniu wobec złożonej w postępowaniu polisy, która takie klauzule zawiera.

Uwzględniając powyższe, Zamawiający nie będzie dyskwalifikował ww polisy.

Treść odpowiedzi na zapytanie 3:

Ad 1.

Zamawiający nie przewiduje żadnych prac rozbiórkowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wszelkie prace demontażowe ujęte zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ (niezbędne informacje można znaleźć w opisie technicznym znajdujący się w folderze zal_nr_9 dokumentacja projektowa dla zadania_1,2,3\Przebudowa sc Wilkowyje zad. 3B, swc, przyłaczne\Dokumentacja Projektowa Budowa sc Wilkowyje zad 3B\PROJEKT WYKONAWCZY\Opis)

Ad 2.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje prac rozbiórkowych. Dla robót demontażowych należy posiadać uprawnienia zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego.

Ad 3.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający na żadnym etapie realizacji nie przewiduje prac rozbiórkowych. Pracownicy skierowani przez Wykonawcę do wykonania prac demontażowych, powinni zostać ujęci zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz zapisami w SIWZ w rozdziale VIII. Pkt.2 ppkt. 2.1. „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 16.05.2019 Dz.U. 2019 poz. 1040) osób wykonujących czynności określone w załączniku nr 8 do SIWZ.”.

Ad 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie demontażu jednej ze ścian bocznych budynku kotłowni, w celu wytransportowania demontowanych pieców i urządzeń.

Ad 5.

Zgodnie z przedmiotem zamówienia, Zamawiający na żadnym etapie realizacji nie przewiduje robót rozbiórkowych.

Ad 6.

Zamawiający przewiduje demontaż części kominów wyłącznie wewnątrz budynku, nie naruszając konstrukcji dachu, więc nie jest wymagane zabezpieczenie połączeń dachowych. Otworów w stropie po zlikwidowanych kanałach zasypowych nie trzeba zabezpieczać, należy pozostawić kratę zasypową. Natomiast zsypy pomiędzy kotłami, a odzuzłaniem należy zabezpieczyć w sposób analogiczny jak w miejscu przygotowanym dla dodatkowego kotła nr 4 (materiał: blacha ryflowana wzmocniona profilem stalowym).

Treść odpowiedzi na zapytanie 4:

Ad 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu zawartego w SIWZ w rozdziale III p.2.5 a.

Ad 2.

Koszty dodatkowych badań ponosi Zamawiający. W przypadku gdy, jakość wykonanych połączeń spawanych nie spełni warunków określonych w SIWZ i ofercie bądź ww. badania wykażą, że dostarczone próbki nie spełniają obowiązujących norm, standardów oraz wymagań określonych w SIWZ to Zamawiający obciąży kosztami badań Wykonawcę,

Treść odpowiedzi na zapytanie 5:

Ad 1.

Zamawiający informuje, że zapisy § 8 ust 3 i 5 stanowią ogólne zasady fakturowania i zapłaty wynagrodzenia, a § 8 ust. 4 to możliwe, dopuszczalne przez Zamawiającego formy rozliczeń z Wykonawcą, które mogą ale nie muszą zaistnieć. Faktura końcowa jest wystawiana w momencie dokonywania ostatniej wpłaty za daną usługę. Widnieje na niej zarówno kwota należna do zapłaty, jak i lista kwot uregulowanych na podstawie faktur zaliczkowych (częściowych, itp.). Zapisy znajdujące się w omawianym paragrafie należy rozumieć łącznie. W związku z powyższym, zapisy nie ulegają zmianie.

Ad 2.

W związku z popełnieniem przez Zamawiającego omyłki w załączniku nr 4 do SIWZ, dokonano poprawy uchybienia:



Jest:

**§ 8
Wynagrodzenie Wykonawcy**

8. W przypadku, gdy bezpośrednio kosztami czynności wymienionych w ust. 6 będzie obciążony Zamawiający, to Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów Zamawiającemu.

Powinno być:

**§ 8
Wynagrodzenie Wykonawcy**

8. W przypadku, gdy bezpośrednio kosztami czynności wymienionych w ust. 7 będzie obciążony Zamawiający, to Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu tych kosztów Zamawiającemu.

Ad 3.

Zamawiający informuje, że zapis znajdujący się z załączniku nr 4 istotne postanowienia do umowy w § 13 ust. 16 otrzymuje nowe brzmienie:

Jest:

**§ 13
Zasady odbioru przedmiotu umowy**

16. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych wad.

Powinno być:

**§ 13
Zasady odbioru przedmiotu umowy**

16. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów przedmiotu umowy po odbiorze w okresie rękojmi i gwarancji, jednakże nie częściej niż raz w roku, a w razie stwierdzenia wad wyznacza także termin usunięcia tych wad.

Ad 4.

Zgodnie z załączoną dokumentacją w załączniku nr 9, poza kosztami zajęcia pasa drogowego Wykonawca nie ponosi dodatkowych kosztów. Wszelkie dodatkowe koszty związane z zajęciem działek pod prowadzenie robót ponosi Zamawiający.

Ad 5.

Zamawiający informuje, iż gwarancja będzie obowiązywała Wykonawcę w zakresie wykonanych przez niego prac.

Ad 6.

Szczegółowy zakres demontażu sieci wraz z długościami zawarty jest w dodatkowym przedmiarze, który Zamawiający udostępni w pliku p.n. (zał. nr 1 -WILKOWYJE zad 3B uzupełnienie -demontaże Przed. .pdf). Ponadto Zamawiający załącza rysunek z zaznaczeniem obszaru demontaży p.n. (zał. nr 2 -01_02_03_PLAN_SYT_ODCINEK_ZAD 3B_HENIGER_BP_2018-07-25-Układ3-ODCI TRASY -odc III 1-500-1).

Treść odpowiedzi na zapytanie 6:

Ad 1.

Zamawiający nie wymaga dokumentacji technicznej spawania w tym instrukcji technologicznej spawania WPS, a jedynie zastrzega sobie prawo, (przywilej z którego Zamawiający może skorzystać) do przeglądu dokumentacji technologicznej spawania, w tym przeglądu instrukcji technologicznej

spawania (WPS) oraz wykonania dodatkowych badań złączy spawanych. Zamawiający informuje, że w SIWZ, w rozdział III. został opisany przedmiot zamówienia. Zamawiający w tym rozdziale informuje, w jaki sposób należy wykonać prawidłowo, zgodnie z jego wymaganiami przedmiot zamówienia. W celu pozyskania informacji jakie dokumenty należy złożyć i na jakim etapie postępowania należy zapoznać się z rozdziałem X. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań Zamawiającego.

Ad 2.

Zamawiający informuje, że na potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w rozdziale IX. pkt. 4 ppkt4.1. lit. a) Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia certyfikatów lub sprawozdań **wydanych dla spawaczy**. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) art. 22, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiającą ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Wskazane warunki Zamawiający określił w SIWZ w rozdziale X.

Rozdział IX. pkt. 4 odnosi się do wymagań odnośnie oferowanych robót budowlanych określone przez Zamawiającego w rozdziale III pkt 2 ppkt 2.5. a) oraz pkt 9. Zgodnie z ww zapisem, Wykonawca w celu spełnienia wymagań, składając ofertę, wypełnia załączony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), w którym oświadcza, że na dzień składania ofert posiada: certyfikat, certyfikaty, sprawozdanie, sprawozdania, z badań przeprowadzonych przez jednostkę oceniającą zgodność, dot. kwalifikowania technologii spawania metali wg warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej – spawanie i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania wydane przez jednostkę (WPQR) oceniającą zgodność lub sprawozdanie z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę. Wymóg dotyczy metody 141 TIG. Następnie, zgodnie z zapisami SIWZ, Wykonawca którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wymagań (określonych w rozdz. IX pkt 3. i 4.) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień ich złożenia), w tym m.in. **Certyfikat(y) lub sprawozdanie(a) z badań dot. kwalifikowania technologii spawania metali** wydanego(y)ch **dla Wykonawcy** przez jednostkę notyfikowaną (WPQR) według warunków technicznych normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej. Wymóg dotyczy metody 141 TIG. **Dokumenty potwierdzające zaoferowanie systemu preizolowanego i muf** zgodnych z rozwiązaniami opisanymi w dokumentacji projektowej i SIWZ (np. aprobaty techniczne, certyfikaty niezależnych podmiotów, karty katalogowe określające parametry techniczne itp.) – zapis z SIWZ rozdział X pkt.4.

Treść odpowiedzi na zapytanie 7:

Zamawiający informuje, że w sprawie zamiany stalowej rury osłonowej pod ulicą Mikołowską na rury GRP, Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę, ponieważ rury GRP nie są równoważne do rur stalowych. Rury GRP zmieniają swoje właściwości ze wzrostem temperatury, granicą stosowalności jest temperatura $t = 75^{\circ}$. W przypadku awarii rury ciepłowniczej w okresie zimowym pod ulicą gdy czynnik grzewczy może osiągać temperaturę powyżej $T = 100^{\circ}$ C, rura GRP straci swoją wytrzymałość, co w konsekwencji może doprowadzić do katastrofy komunikacyjnej, a w najlepszym wypadku wyłączenia ulicy z ruchu na dłuższy okres.

Treść odpowiedzi na zapytanie 8:

Zamawiający podtrzymuje wymóg SIWZ Rozdział III pkt.2 ppkt. 2.5. Zamawiający wymaga posiadania przez **Wykonawcę** nie producenta certyfikatu(ów) lub sprawozdania(ń) z badań przeprowadzonych przez jednostkę (WPQR) oceniającą zgodność technologii z wymaganiami normy PN-EN ISO 15614-1 lub równoważnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu dokumentacji technologicznej spawania, w tym przeglądu instrukcji technologicznej spawania (WSP) oraz wykonania dodatkowych badań złączy spawanych.

- III. W związku z udzielonymi odpowiedziami na przesłane pytania, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zmienia treść SIWZ oraz termin składania i otwarcia ofert jak niżej:

ROZDZIAŁ XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Punkt 1. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni tj. do dnia 01.01.2021r.

ROZDZIAŁ XIX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Punkty 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją do dnia 03.11.2020 r. godzina 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2020r. o godz. 10:15 poprzez transmisję on-line, przy czym wyklucza się możliwość uczestnictwa w sesji z otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w celu zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19. Link dotyczący otwarcia on-line zostanie umieszczony nie później niż w dniu otwarcia na stronie internetowej Zamawiającego <http://pec.tychy.pl/> oraz na platformie zakupowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/tran sakcja/377943>

- IV. W związku z wprowadzeniem zmiany w treści SIWZ, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 180-435463

Jest:

Sekcja: IV. 2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału.
Data: 19/10/2020

Powinno być:

Sekcja: IV. 2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału.
Data: 03/11/2020

Jest:

Sekcja: IV. 2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2020

Powinno być:

Sekcja: IV. 2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą.
Oferta musi zachować ważność do: 01/01/2021

Jest:

Sekcja: IV. 2.7) Warunki otwarcia ofert.
Data: 19/10/2020

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie PEC Sp. z o.o. Tychy ul. Kubicy 6 w dniu 19.10.2020 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej (pokój nr 104).

Powinno być:

Sekcja: IV. 2.7) Warunki otwarcia ofert.

Data: 03/11/2020

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2020r. o godz. 10:15 poprzez transmisję on-line, przy czym wyklucza się możliwość uczestnictwa w sesji z otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w celu



zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19. Link dotyczący otwarcia on-line zostanie umieszczony nie później niż w dniu otwarcia na stronie internetowej Zamawiającego <http://pec.tychy.pl/> oraz na platformie zakupowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/transakcja/377943>

V. Uzasadnienie decyzji związanej z otwarciem ofert on-line.

Zgodnie z rekomendacją UZP, w związku ze stanem epidemii transmisja online z otwarcia ofert w sposób wystarczający realizuje zasadę jawności otwarcia ofert. Urząd nie wypowiedział się jednak co do sposobu powiadomienia potencjalnych zainteresowanych o sposobie wzięcia udziału w sesji otwarcia ofert. Mając jednak na uwadze fakt, że otwarcie ofert ma charakter jawny nie tylko w stosunku do wykonawców, ale wobec wszystkich zainteresowanych we wzięciu udziału w otwarciu ofert, to przyjęć trzeba, iż informacja o sposobie otwarcia powinna trafić do jak najszerszego grona odbiorców.

Stanowisko, zgodnie z którym transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę wynikającą z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp, co podał 16 marca 2020 r. Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej.

Brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert, z jednoczesnym zapewnieniem transmisji on-line – podaniem uprzedniej informacji o takiej transmisji, nie będzie naruszać przepisów ustawy Pzp.

Przeprowadzenia otwarcie on-line, odbędzie się za pomocą środków najbardziej dostępnych na rynku.

Podczas transmisji internetowej on-line (streaming on-line) każdy zainteresowany będzie mógł „na żywo” obserwować czynności podejmowane przez Zamawiającego (komisję przetargową) w czasie otwarcia ofert oraz pozyskać informacje o kolejnych otwartych ofertach. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający, podczas otwarcia ofert, poda nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Zamawiający zamieści informację o transmisji on-line dotyczącą otwarcia ofert na stronie internetowej Zamawiającego <http://pec.tychy.pl/> oraz na platformie zakupowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/transakcja/377943>, a nie później niż w dniu otwarcia, poda w tych samych miejscach, link do miejsca w którym umożliwi transmisję obrazu przez Internet przez dowolnego użytkownika tj. za pomocą internetowego kanału YouTube.

VI. Załączniki:

zał. nr 1 -WILKOWYJE zad 3B uzupełnienie -demontaże Przed. .pdf

zał. nr 2 -01_02_03_PLAN_SYT_ODCINEK_ZAD 3B_HENIGER_BP_2018-07-25-Układ3-ODCI TRASY -odc III 1-500-1.pdf

Z poważaniem,

PROKURENT
Dyrektor (i/s) Produkcji i Dystrybucji
mgr inż. Jan Stachon

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny
Andrzej Skowroński

Kopia: NZ, a/a